

# 广州白云国际机场航站楼 空调机房清洁及尘网清洗服务

(谈判编号: GBIAFM0-201507-001)

## 邀 请 竞 争 性 谈 判 文 件

广州白云空港设备技术发展有限公司



2015年7月

# 目 录

第一部分	报价邀请函
第二部分	报价须知
第三部分	用户需求书
第四部分	合同条款
第五部分	报价文件格式



# 第一部分 报价邀请函



## 报价邀请函

1. 项目概况
  - 1.1 项目名称：广州白云国际机场航站楼空调机房清洁及尘网清洗服务。
  - 1.2 项目地点：广州白云国际机场航站楼。
  - 1.3 采购内容：广州白云国际机场航站楼空调机房清洁及尘网清洗服务（详见谈判文件“用户需求书”内容）。
2. 供应商资格要求
  - 2.1 合格的应选人必须满足的条件：
    1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。
    2. 注册资本不少于人民币200万元（含200万元）。
    3. 近3年从事过中央空调通风系统风管、末端设备及风网的清洗业务，投标时应携带相关证明材料。
    4. 本项目不接受联合体报价。
3. 报名时应提交的资料
  - 3.1 接受采购人邀请参与报价者凭企业营业执照复印件领取谈判文件；
4. 谈判文件的获取时间及地点：
  - 4.1 获取时间：2015年7月21日至7月28日每天8:30至17:00；（节假日除外）
  - 4.2 获取地点：广州白云国际机场（广州白云空港设备技术发展有限公司）；
  - 4.3 只有填写报名表并领取谈判文件方可以参与本项目报价。
5. 报价文件的递交时间、递交截止时间和递交地点
  - 5.1 递交时间：2015年7月29日9:00起；
  - 5.2 递交截止时间：2015年7月29日10:00止；
  - 5.3 递交地点：广州白云国际机场（广州白云空港设备技术发展有限公司）。
6. 谈判时间和地点
  - 6.1 谈判开始时间：2015年7月29日上午10:00（北京时间）；
  - 6.2 谈判地点：广州白云空港设备技术发展有限公司208会议室。
7. 采购人联系方式

采购人：广州白云空港设备技术发展有限公司  
地址：广州新白云国际机场南工作区空港三路横二路地勤服务有限公司办公大楼  
邮政编码：5100470  
电话：36069068 18922291684  
传真：36069038



联系人： 李先生

投诉电话： 谢先生:13826426825 杨先生：86123943



## 第二部分 报价须知



## 一、说明

### 1. 适用范围

- 1.1 本谈判文件仅适用于本邀请竞争性谈判中所叙述的报价范围。

### 2. 定义

- 2.1 采购人：广州白云空港设备技术发展有限公司。
- 2.3 供应商：指向采购人提交报价文件并参与谈判的企业法人。
- 2.4 谈判小组：是指专门负责本次谈判采购的谈判工作的临时组织。
- 2.5 合同：指由本次谈判所产生的合同或合约文件。
- 2.6 日期：指公历日。
- 2.7 谈判文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对谈判文件内容的理解和解释。
- 2.8 书面形式：指纸质文件形式和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真、电子邮件等通讯信息。

### 3. 供应商知悉和保证

- 3.1 供应商应承担其所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
- 3.2 供应商必须保证其所提交给采购人的资料和数据都是真实的，并承担相应的法律责任。

## 二、谈判文件

### 4. 谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

- 4.1 报价邀请函；
- 4.2 供应商须知；
- 4.3 用户需求书；
- 4.4 合同条款；
- 4.5 报价文件格式

### 5. 谈判文件的澄清



5.1 采购人负责对谈判文件作出解释，并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答供应商提出的疑问及问题。需要采购人澄清和回答的疑问和问题应在报价截止时间 4 天前以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达。采购人将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的本谈判文件的所有收受人。该书面澄清答复为本谈判文件的组成部分。

## 6. 谈判文件的补充和修改

- 6.1 根据项目的需要, 采购人可对谈判文件进行修改和变更。
- 6.2 谈判文件的修改将以书面的形式于报价文件递交截止时间 2 天前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
- 6.3 考虑到该修改和变更的影响, 采购人可酌情推迟报价文件递交截止时间。
- 6.4 在谈判过程中, 谈判文件内容如有实质性的变更, 谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受, 可以要求退出谈判, 否则将被视为接受此变更并受其约束。

## 三、报价文件

### 7. 报价文件的构成及要求

- 7.1 报价文件应按谈判文件要求编写, 提交包括但不限于以下内容:
- (1) 报价表 (参见谈判文件第五部分报价文件格式);
  - (2) 响应文件 (参见谈判文件第五部分报价文件格式);
  - (3) 供应商认为需加以说明的其他内容。
- 7.2 供应商报价的内容与谈判文件的技术、商务要求有偏离时, 无论这种偏离是否有利于采购人, 供应商都应按附件的格式如实填写与用户需求差异表和合同条款响应表。
- 7.3 报价文件和来往函件应用中文书写, 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
- 7.4 供应商应按谈判文件要求的报价范围进行报价。
- 7.5 报价文件包括供应商递交的报价文件以及谈判后递交的最终报价、承诺、澄清和修改等文件。



7.6 供应商应以人民币报价。

## 8. 报价文件的签署、密封和装订

8.1 报价文件正本一套、副本四套。正副本内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。

8.2 报价文件正本应按要求，在需盖章和签字之处，加盖供应商的法人公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表的《法定代表人授权书》须附在报价文件中（格式参照谈判文件第五部分）。

8.3 报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓氏在旁边签字才有效。

8.4 所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上标明：正本或副本；采购人名称及地址；报价地点及时间；项目名称及编号；报价子项；供应商名称及地址等。

8.5 采购人对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

8.6 采购人对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 9. 报价有效期

9.1 报价有效期为 60 天，报价文件自报价递交截止时间起的这段时间内应保持有效。

9.2 在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝上述要求，同意延期的供应商原报价有效期内应享之权利及应负之责任不改变，并相应延续。

## 10. 报价文件的修改

10.1 在报价递交截止时间之前，供应商可以修改其报价文件，但必须以书面形式按递交要求送达采购人。在报价递交截止时间之后，除非在谈判期间应谈判小组的要求，否则供应商不可以修改其报价文件内容。

## 11. 报价文件的递交和撤回

11.1 供应商应在本文件规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。采购人不接受迟于报价递交截止时间递交的报价文件。

11.2 谈判期间应谈判小组要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

11.3 报价递交截止时间前，供应商可以撤回报价文件。而在报价截止时间后至报价有



效期止的这段时间内，不允许撤回报价文件。

## 四、谈判及评审

### 12. 谈判小组

- 12.1 本项目采购由采购人组建谈判小组。谈判小组由 5 人组成。
- 12.2 本采购项目采用邀请竞争性谈判方式进行，评审由谈判小组负责完成。谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。
- 12.3 谈判小组依法根据谈判文件的规定与供应商进行谈判及对报价文件和最终谈判结果进行评审，并据此推荐成交候选人。

### 13. 谈判形式

- 13.1 以递交材料的顺序确定供应商谈判的先后排序。
- 13.2 谈判小组按谈判排序的顺序逐一与供应商分别就符合需求、服务和价格进行相同轮次（视谈判效果采用一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要。谈判目的在于澄清报价、明确或优化需求，进一步统一报价依据，使所有报价具有可比性。谈判过程，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、报价和相关信息。
- 13.3 最终报价：谈判结束后，供应商应在谈判小组规定的时间内按要求提交的最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非谈判小组对用户需求内容作出增加调整，或对采购内容作出实质性变更，否则高于前面轮次谈判报价的最终报价，将会被谈判小组拒绝。
- 13.4 谈判的内容包括但不限于：符合需求、合同执行计划、服务等以及谈判小组认为必要的涉及采购项目的其他内容。
- 13.5 本采购项目谈判的时间及地点（见报价邀请函）。
- 13.6 谈判过程，供应商提交的澄清回复文件和最终报价文件，由供应商的法定代表人或其授权代表当场签字后即时生效，供应商应受其约束。

### 14. 评审原则

- 14.1 评审基本原则：评审工作依据国家和地方政府有关的规定，遵循“公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 14.2 谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清回复和最终报价等



内容进行评审；实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将会被视为无效报价而予以拒绝。

- 14.3 谈判小组将本着公正、科学、客观、平等竞争的精神，以谈判文件、报价文件、澄清文件、承诺文件和最终报价为依据，对各报价文件进行评审，推荐出成交候选人。
- 14.4 参加谈判工作的所有人员应遵守国家 and 地方采购的各项有关规定，确保邀请竞争性谈判工作公平、公正。任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

## 15. 评审程序和评审方法

- 15.1 本次谈判采购项目的评审采用合理低价法进行，即符合采购需求、服务相等且报价最低为成交供应商。
- 15.2 评审程序：按谈判排序逐一谈判，然后进行初步评审和价格评审。只有通过初步评审的报价文件才能进入价格评审。
- 15.3 谈判排序确定后，谈判小组首先阅读供应商的报价文件，据此与供应商进行服务、商务内容的澄清和谈判。谈判过程中，准许供应商在谈判小组规定的时间内对其报价文件进行补缺、补充、修改和澄清。
- 15.4 初步评审：谈判结束后，谈判小组将根据评审办法的规定，对各报价文件及最终报价文件的澄清、修改、补充、承诺及最终价格等内容，进行初步评审（初评细则见附表1）。不能满足初步评审条件的报价将被拒绝；满足初步评审条件的为有效报价，进入价格评审。
- 15.5 价格评审与校核
  - (1) 谈判小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：
    - a) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
    - b) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；
    - c) 谈判小组依据谈判文件的规定，认为应该进行的价格调整。
  - (2) 谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
  - (3) 供应商提供增值税专用发票，取其不含税价进行比价；供应商提供非增值税专用发票



票，取其含税价进行比价。

15.6 详细评审排序及评审结果产生：

- (1) 谈判小组按符合采购需求、服务相等且最终报价由低到高顺序排列，第一名为第一成交候选人，第二名为第二成交候选人，如此类推。
- (2) 当最终报价相同时，由谈判小组根据供应商最近3年在广东省内的单项工作业绩规模、公司规模依次对供应商进行评审，决定成交候选人。

15.7 谈判小组将谈判过程及评审结果形成评委意见书，推荐出第一和第二成交候选人。

15.8 谈判、评审过程的保密

- (1) 接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向谈判双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。
- (2) 从报价递交截止时间起到确定成交日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

15.11 接受和拒绝任何或所有报价的权利

- (1) 采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布邀请竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

15.12 变更技术方案的权利

- (1) 在邀请竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整了方案或报价后仍未能获得合同，采购人不承担任何责任。

## 五、成交供应商

### 16. 成交供应商的确定

- 16.1 根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

### 17. 质疑与投诉

- 17.1 供应商对采购过程和评审结果有质疑或投诉的，可根据国家和地方政府有关法规的规定，向相关部门书面提出。质疑或投诉必须是书面和有具体内容的，并加盖供应商公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。



- 17.2 采购人将在收到供应商书面提出质疑后 7 个工作日内，按有关规定对质疑内容作出答复。采购人接受质疑的联系通讯如下：

采 购 人： 广州白云空港设备技术发展有限公司  
地 址： 广州新白云国际机场南工作区空港三路横二路地勤服务有限公司办公大楼  
邮政编码： 5100470  
电 话： 36069068 18922291684  
传 真： 36069038  
联 系 人： 李先生  
投诉电话： 谢先生:13826426825 杨先生：86123943

## 18. 成交通知书

- 18.1 成交结果确认后，采购人以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》；成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购人确认。
- 18.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

## 19. 签订合同

- 19.1 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》规定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
- 19.2 合同的组成基于但不限于以下部分：
- 《合同书》；
  - 《成交通知书》；
  - 谈判文件及其澄清、修改、补充等文件；
  - 成交供应商的报价文件及其澄清、回复、补充等文件。



# 第三部分

## 用户需求书



## 1、项目概况

1.1 项目名称：广州白云国际机场航站楼空调机房清洁及尘网清洗服务。

1.2 项目地点：广州白云国际机场航站楼。

1.3 服务范围：

1. 航站楼内所有空气处理器机房、空气处理器及过滤网（包括机房新风过滤网）清洗清洁；
2. 航站楼内智能空调室内机过滤网及室外机翅片清洗（登机桥的智能空调除外）；
3. 航站楼内风机盘管过滤网清洗；
4. 航站楼东、西连接楼、指廊的地栅风口过滤网清洗。

1.4 工作量统计：

项目名称	数量	单位	备注
航站楼一期机房清洗	142	间	共 21174 m <sup>2</sup> ，新风口过滤网 620 个
航站楼一期空气处理器清洗	239	台	过滤网 3803 个
航站楼一期 VRV 智能空调室内机清洗	305	套	
航站楼一期 VRV 智能空调室外机清洗	35	套	
航站楼一期风机盘管清洗	1041	台	
航站楼一期地栅清洗	5000	个	
航站楼二期机房清洗	94	间	
航站楼二期空气处理器清洗	129	台	过滤网 1535 个
航站楼二期智能空调室内机清洗	372	套	
航站楼二期智能空调室外机清洗	32	套	
航站楼二期风机盘管清洗	572	台	

备注：机房及设备的具体位置见第 4 点清洗范围清单，清洗范围清单与工作量统计表不符的，以 1.4 工作量统计表为准。

1.5 服务期限：

该项目的服务期为 1 年。

## 2、工作要求

2.1 总体要求

供应商须严格按照采购人制定的清洗计划进行清洗，工作开始前到空港设备公司机电设备管理部值班室报到，填写当天清洗任务工作单后到现场进行清洗工作，



工作完成后凭清洗工作单让采购人工作人员进行验收，验收合格后才算完成当天清洗任务，验收不合格的供应商应当天进行整改。

## 2.2 机房清洁及空气处理器清洗要求

- 2.2.1 空气处理器回风网和机房新风网 20 天清洗一次（其中 LE4K-1、LE4K-2 LE4K-3、LE4K-4、LE4K-5、LE4K-6 共 6 台新风空调机为 10 天清洗一次）；
- 2.2.2 机房内无蜘蛛网，机房门窗洁净无灰尘；
- 2.2.3 新风口、空气处理器风阀、空气处理器顶和侧面无明显灰尘，清洁工作完成两天内不足以写字；
- 2.2.4 水管保温、风管保温、仪表和阀门等表面无明显灰尘，清洁工作完成两天内不足以写字；
- 2.2.5 新风口和回风口的防鼠网以及空气处理器回风口防护网上无明显积尘，清洁工作完成两天内不足以写字；
- 2.2.6 过滤网清洗后在光源下观察时洁净、通透；
- 2.2.7 机房内地面洁净，无积水、无烟头、纸屑等杂物，物品摆放整齐；
- 2.2.8 空气处理器排水管内无杂物和污泥，排水顺畅；
- 2.2.9 风轮无明显的灰尘附着物，空气处理器接水盘、机房排水沟及清洗池内无杂物和污泥；
- 2.2.10 每次清洗需疏通排水管，清洗完后必须清理机房排水地漏口；
- 2.2.11 每次清洗完过滤网后用清水冲洗一遍空气处理器的表冷器；
- 2.2.12 清洗后的过滤网须待基本干燥后方可安装。
- 2.2.13 作业过程中发现空气处理器回风网和机房新风网有破损或变形，应测量尺寸并报给甲方联系人。

## 2.3 智能空调过滤网清洁要求

- 2.3.1 智能空调过滤网 3 个月清洗 1 次；
- 2.3.2 清洗完成后，由现场人员签字确认；
- 2.3.3 若由于对方原因而无法完成当日工作的，写明原因后，请对方工作人员签字确认；
- 2.3.4 如果无工作人员在场或者由于客观原因无法完成当日工作的，则记录相应的房间号或位置，报告甲方联系人；
- 2.3.5 过滤网清洗后在光源下观察时洁净、通透；
- 2.3.6 过滤网每次清洗后需要进行消毒，晾干后才能安装；



- 2.3.7 回风口和出风口表面洁净无污迹。
- 2.3.8 作业过程中发现智能空调过滤网有缺失、破损或变形的，应测量尺寸并报给甲方联系人。

#### 2.4 盘管风机过滤网、盘管风机接水盘清洁要求

- 2.4.1 盘管风机过滤网3个月清洗1次，接水盘1年清洗1次；
- 2.4.2 清洗完成后，由现场人员签字确认；
- 2.4.3 若由于对方原因而无法完成当日工作的，写明原因后，请对方工作人员签字确认；
- 2.4.4 若无工作人员在场或者由于客观原因无法完成当日工作的，则记录相应的房间号或位置，报告甲方联系人；
- 2.4.5 过滤网清洗后在光源下观察时洁净、通透；
- 2.4.6 过滤网每次清洗后需要进行消毒，晾干后才能安装；
- 2.4.7 回风口和出风口表面洁净无污迹；
- 2.4.8 盘管风机接水盘清洁至无污泥和结垢，排水通畅，且清洁后需投放杀菌片；
- 2.4.8 作业过程中发现盘管风机过滤网有缺失、破损或变形的，应测量尺寸并报给甲方联系人。

#### 2.5 地栅过滤网清洁要求

- 2.5.1 地栅过滤网3个月清洗1次；
- 2.5.2 将地栅两端的紧固螺钉全部拧下来之后才可以拆卸过滤网；
- 2.5.3 拆掉过滤网后将防护栏栅复位并需悬挂警示牌并设专人监督后才能开始清洗；
- 2.5.4 过滤网每次清洗后需要进行消毒，晾干后才能安装，安装时必须紧固防护栏栅每一个螺钉。
- 2.5.5 作业过程中发现地栅过滤网有破损或变形的，应测量尺寸并报给甲方联系人。

#### 2.6 翅片清洁要求

- 2.6.1 空气处理器和智能空调室外机翅片每年清洗1次；
- 2.6.2 清洗过程不能损坏翅片保护膜，不能造成翅片偏塌；
- 2.6.3 清洗翅片应先拆卸翅片内侧导流板，再从内外侧清洗，直至翅片内部清洗干净；
- 2.6.4 清洗后，翅片表面洁净，无发霉和污点情况，无药剂残留；
- 2.6.5 智能空调室外机翅片如没有特殊要求只使用清水冲洗。

#### 2.6 人员要求

- 2.6.1 供应商安排到现场的工作人员需指定一名领队为联络人，该人必须有从事空调系统



清洁相关工作一年以上工作经验，其他工作人员必须有半年以上相关工作经验。

- 2.6.2 负责架接临时电路的工作人员应具有电工资质。
- 2.6.3 要求每天现场工作人员不少于 8 人，合同执行期间，现场工作人员变动人数不超过现场工作总人数的 50%。
- 2.7 其他要求**
- 2.7.1 供应商工作人员需配合采购人对可以修复的过滤网进行维修，无法修复的滤网及时上报采购人，新滤网由采购人提供，由供应商负责更换；
- 2.7.2 所有过滤网均由供应商负责拆装，采购人负责提供拆装培训；
- 2.7.3 过滤网一般用清水清洗，必要时可以加药剂进行清洗；
- 2.7.4 供应商应根据采购人的要求负责投放杀菌药片和消毒药水，杀菌药片和消毒药水由采购人负责购买；
- 2.7.5 供应商自备清洗工具、设备和劳保用品，所配备的工具、设备清单在报价文件中列出；
- 2.7.6 供应商工作人员工作前须经过采购人的岗前培训，工作时有采购人的员工陪同，接受采购人员的监管和指挥；
- 2.7.7 供应商工作人员工作应严格遵守国家法律法规、机场及采购人的各项规章制度，严禁违章工作。若供应商方面违反上述法律和制度，应承担带来的一切后果，采购人概不负责。
- 2.7.8 供应商应每年提供 2 次，每次 2 个取样点的空气检测服务，由区级以上疾控中心或国家级第三方检测机构出具结果。取样点由采购人指定，检测费用由供应商负责。



## 3、清洗范围清单



## 3.1 航站楼一期机房清单

序号	房号	类型	面积 (m²)	序号	房号	类型	面积 (m²)
1	配电房旁机房	排风机房	15	74	配电房旁机房	排风机房	10
2	低压室旁机房	排风机房	11	75	变压器旁机房	排风机房	14
3	C3000	排风机房	117	76	C3037	排风机房	12
4	西行李通道机房	排风机房	99	77	MB1075	风机房	158
5	MB1015	风机房	177	78	东行李通道机房	排风机房	140
6	C3021	风机房	22	79	C3048	风机房	20
7	MD1231	风机房	525	80	C3024	风机房	22
8	MD1240	风机房	63	81	C3126	风机房	34
9	C3106	风机房	36	82	C3127	风机房	26
10	C3102	风机房	26	83	A10 电梯旁机房	排风机房	18
11	C3171	风机房	26	84	主东北一楼大机房	风机房	550
12	C3172	风机房	35	85	C3118	风机房	48
13	C3222	风机房	19	86	C3120	风机房	329
14	C3221	风机房	12	87	C3114	排风机房	43
15	主西北一楼大机房	风机房	530	88	C3227	风机房	1066
16	C3226	风机房	1062	89	C3228	风机房	370
17	C3225	风机房	304	90	C3242	风机房	1332
18	主西北二楼大机房	风机房	1118	91	A1945	风机房	57
19	B2925	风机房	57	92	A1946	风机房	56
20	B2926	风机房	56	93	C3229	风机房	31
21	C3231	风机房	31	94	C3230	风机房	32
22	C3232	风机房	32	95	1#贵宾厅内机房	VRV 机房	29
23	B2865	VRV 机房	25	96	A1806	风机房	473
24	B2857	风机房	45	97	A1829	风机房	415
25	B2863	风机房	35	98	A1865	风机房	349
26	B2808	风机房	36	99	A1883	风机房	496
27	B2824	风机房	528	100	A1907	风机房	830
28	B2899	风机房	869	101	A1944	风机房	911
29	B2900	VRV 机房	31	102	A1977	VRV 机房	31
30	B2941	风机房	913	103	A1991	风机房	22
31	B2972	VRV 机房	31	104	A1999	风机排风 机房	117
32	B2983	风机房	23	105	A1700	风机房	55
33	B2984	风机房	12	106	A1704	风机房	23

序号	房号	类型	面积 (m <sup>2</sup> )	序号	房号	类型	面积 (m <sup>2</sup> )
34	B2988	风机房	136	107	A1739	VRV 机房	43
35	B2990	风机房	11	108	DL4-1	风机排风 机房	193
36	B2711	VRV 机房	37	109	DL4-2	排风机房	192
37	B2987	排风机房	68	110	A1197	风机房	10
38	XL4-3	排风机房	31	111	A1100	风机房	26
39	XL4-4	风机排风 机房	31	112	A1193	风机房	43
40	X1Z1-11	风机房	10	113	A1107	风机房	43
41	B2105	风机房	26	114	A1145	风机房	43
42	B2101	风机房	41	115	A1137	风机房	21
43	B2158	风机房	43	116	A1113	风机房	21
44	B2115	风机房	44	117	A1127	风机房	58
45	B2153	风机房	21	118	A1114	风机房	59
46	B2121	风机房	21	119	A1362	风机房	10
47	B2147	风机房	26	120	A1363	风机房	63
48	B2128	风机房	25	121	A1360	风机房	26
49	B2146	风机房	46	122	A1309	风机房	43
50	B2130	风机房	46	123	A1354	风机房	56
51	X2Z1-7	风机房	1037	124	A1341	风机房	58
52	B2301	风机房	63	125	A1320	风机房	58
53	B2348	风机房	26	126	A1224	风机房	68
54	B2338	风机房	44	127	A1223	板交房	50
55	B2311	风机房	44	128	A1222	水泵房	34
56	B2330	风机房	56	129	A1221	风机房	139
57	B2317	风机房	57	130	D1Z2-8	板交水 泵房	68
58	B2239	风机房	140	131	A1202	风机房	208
59	B2202	水泵板交房	67	132	A1214	风机房	138
60	B2204	风机房	141	133	A1210	风机房	68
61	B2238	水泵板交房	61	134	A1204	风机房	38
62	B2228	风机房	140	135	A1209	风机房	68
63	B2214	风机房	140	136	A1208	风机房	69
64	B2217	风机房	78	137	A1386	风机房	140
65	B2222	风机房	69	138	A1402	风机房	140
66	B2220	风机房	87	139	A1399	风机房	70
67	B2219	风机房	87	140	A1394	风机房	
68	B2402	风机房	140	141	A1395	风机房	
69	B2426	风机房	140	142	A1396	风机房	
70	B2408	风机房	70				
71	B2418	风机房	70				



序号	房号	类型	面积 (m²)	序号	房号	类型	面积 (m²)
72	B2411	风机房	70				
73	B2410	风机房	70				



3.2 航站楼一期空气处理器清单

序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)	序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)
1	Z-1-2	Z-1XK-2	2000	120	Z-1-1	Z-1XK-1	3000
2		Z-1K-2	80000	121		Z-1K-1	80000
3	Z-1-3	Z-1K-3	25000	122	Z-1-4	Z-1K-1	30000
4	Z-1-5	Z-1K-5	30000	123	C3111	Z-1XK-1	13500
5	Z1-10	Z1XK-5	14000	124	Z1-5	Z1XK-3	8000
6		Z1XK-6	8000	125		Z1XK-4	14000
7		Z1XK-7	8000	126		Z1XK-8	2000
8	Z1-8(C3126)	Z1K-12	40000	127	Z1-1	Z1K-1	50000
9		Z1K-13	40000	128		Z1K-2	70000
10	Z1-9(C3127)	Z1K-14	15000	129	Z1-3(C3106)	Z1K-3(吊顶)	
11	Z1-11(C3118)	Z1K-15	20000	130		Z1K-4(吊顶)	
12		Z1K-16	40000	131		Z1K-5	30000
13	Z1-12	Z1K-17	40000	132	Z1-4(C3102)	Z1K-6	30000
14		Z1K-18	85000	133		Z1K-7	40000
15		Z1K-19	85000	134		Z1K-8	40000
16	Z2-3	Z2K-12	127500	135	Z1-6(C3171)	Z1K-9	15000
17		Z2K-13	127500	136	Z1-7(C3172)	Z1K-10	40000
18		Z2K-14	110000	137		Z1K-11	40000
19		Z2K-15	100000	138	Z2-1	Z2K-1	127500
20	Z2K-16	100000	139	Z2K-2		127500	
21	Z2-4	Z2K-17	100000	140		Z2K-3	110000
22		Z2K-18	130000	141		Z2K-4	127500
23		Z2K-19	127500	142		Z2K-5	146000
24		Z2K-20	127500	143		Z2K-6	100000
25		Z2K-21	100000	144	Z2-2	Z2K-7	100000
26	Z2K-22	90000	145	Z2K-8		100000	
27	Z2-7(C3230)	Z2K-29	8000	146		Z2K-9	110000
28		Z2K-30	8000	147		Z2K-10	127500
29	Z2-8(C3229)	Z2K-31	8000	148		Z2-1	Z2K-11
30		Z2K-32	8000	149	Z2K-23		25000
31	Z2-4	Z2K-33	25000	150	Z2K-24		25000
32		Z2K-34	25000	151	Z2-5(C3231)	Z2K-25	8000
33	LE1-4 (A1806)	LE1K-1	100000	152		Z2K-26	8000
34		LE1K-2	100000	153	Z2-6(C3232)	Z2K-27	8000
35	LE1-3 (A1829)	LE1K-3	100000	154		Z2K-28	8000
36		LE1K-4	100000	155	LW1-1(B2857)	LW1K-1	100000
37	LE1-2(A1865)	LE1K-5	100000	156		LW1K-2	100000



序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)	序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)
38		LE1K-6	100000	157	LW1-2 (B2862)	LW1K-3	100000
39	LE1-1 (A1883)	LE1K-7	100000	158		LW1K-4	100000
40		LE1K-8	100000	159	LW1-3 (B2809)	LW1K-5	100000
41	LE2-1 (A1907)	LE2K-1	80000	160		LW1K-6	100000
42		LE2K-2	100000	161	LW1-4 (B2824)	LW1K-7	100000
43		LE2XK-1	25000	162		LW1K-8	100000
44	LE2-2 (A1944)	LE2K-3	100000	163	LW2-1 (B2899)	LW2K-1	100000
45		LE2K-4	100000	164		LW2K-2	100000
46		LE2K-5	60000	165		LW2XK-1	25000
47	A1946	LE2K-6	7000	166	LW2-2 (B2939)	LW2K-3	100000
48		LE2K-7	7000	167		LW2K-4	100000
49	A1945	LE2K-8	12000	168	LW2-2 (B2939)	LW2K-5	60000
50		LE2K-9	7000	169	B2926	LW2K-6	7000
51		LE2K-10	7000	170		LW2K-7	7000
52	LE3-3 (A1700)	LE3K-1	80000	171	B2925	LW2K-8	7000
53		LE3K-2	80000	172		LW2K-9	7000
54	LE4-1	LE4XK-1		173		LW2K-10	12000
55	LE3-1 (A1991)	LE3XK-1	6000	174	LW3-1 (B2983)	LW3K-1	16000
56	LE3-2 (A1999)	LE3XK-2	10000	175		LW3K-2	16000
57	LE3-4 (A1704)	LE3XK-3	4000	176	LW3-2 (B2989)	LW3K-3	80000
58	EA1-1 (A1227)	EA1K-1	16000	177		LW3K-4	80000
59		EA1K-2	16000	178	LW3-3 (B2984)	LW3XK-1	5000
60		EA1XK-1	2000	179	LW3-4 (B2990)	LW3XK-2	5000
61	EA1-2 (A1114)	EA1K-3	16000	180	WA1-1 (B2129)	WA1K-1	16000
62		EA1K-4	16000	181		WA1K-2	10000
63		EA1XK-2	2000	182		WA1XK-1	2000
64	EA1-3 (A1237)	EA1K-5	20000	183	WA1-2 (B2146)	WA1K-3	12000
65		EA1XK-3	2000	184		WA1K-4	10000
66	EA1-4 (A1113)	EA1K-6	20000	185	WA1XK-2	2000	
67		EA1XK-4	2000	186	WA1-3 (B2128)	WA1K-5	16000
68	EA1-5 (A1145)	EA1K-7	10000	187	WA1-4 (B2147)	WA1K-6	16000
69		EA1K-8	10000	188	WA1-5 (B2121)	WA1K-7	14000
70	EA1-6 (D1Z-1 25)	EA1K-9	10000	189		WA1XK-3	3000
71		EA1K-10	10000	190	WA1-6 (B2153)	WA1K-8	12000
72	EA1-7 (A1193)	EA1K-11	10000	191		WA1XK-4	3000
73		EA1K-12	10000	192	WA1-7 (B2115)	WA1K-9	10000
74		EA1K-13	18000	193		WA1K-10	10000
75	EA1-8 (A1110)	EA1K-14	14000	194	WA1-8 (B2159)	WA1K-11	10000
76		EA1XK-5	2000	195		WA1K-12	10000
77	EA1-9 (A1191)	EA1K-15	10000	196	WA1-10 (B2101)	WA1K-13	10000

序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)	序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)
78	EA2-1 (D1Z-2 15)	EA2K-1	25000	197		WA1K-14	10000
79		EA2K-2	25000	198	WA1-10 (B2101)	WA1K-15	18000
80	EA2-2 (D1Z-2 17)	EA2K-3	25000	199	WA1-9 (B2105)	WA1K-16	14000
81		EA2K-4	25000	200		WA1XK-5	2000
82	EA2-3 (D1Z-2 13)	EA2K-5	70000	201	WA1-11 (B2100)	WA1K-17	10000
83	EA2-4	EA2K-6	70000	202	WA2-1 (B2219)	WA2K-1	50000
84	EA2-6 (D1Z-2 21)	EA2K-7	60000	203	WA2-2 (B2221)	WA2K-2	70000
85		EA2K-8	50000	204	WA2-4 (B2223)	WA2K-3	70000
86	EA2-5 (D1Z-2 11)	EA2K-9	45000	205	WA2-3 (B2217)	WA2K-4	70000
87		EA2K-10	70000	206	WA2-5 (B2215)	WA2K-5	60000
88		EA2K-11	60000	207		WA2K-6	60000
89	EA2-8 (D1Z-2 28)	EA2K-12	60000	208	WA2-6 (B2228)	WA2K-7	50000
90		EA2K-13	50000	209		WA2K-8	60000
91	EA2-7 (D1Z-2 2)	EA2K-14	60000	210	WA2-7 (B2204)	WA2K-9	60000
92	EB1-1 (A1341)	EB1K-1	12000	211		WA2K-10	50000
93		EB1K-2	12000	212	WA2-8 (B2239)	WA2K-11	60000
94		EB1XK-1	2000	213		WA2K-12	60000
95	EB1-2 (A1320)	EB1K-3	12000	214	WB1-1 (B2317)	WB1K-1	16000
96		EB1K-4	12000	215		WB1K-2	10000
97		EB1XK-2	2000	216	WB1-2 (B2329)	WB1K-3	14000
98	EB1-3 (D2Z-1 15)	EB1K-5	10000	217		WB1K-4	10000
99		EB1K-6	10000	218		WB1XK-2	2000
100		EB1XK-3	2000	219	WB1-3 (B2311)	WB1K-5	14000
101	EB1-4 (A1309)	EB1K-7	10000	220		WB1K-6	12000
102		EB1K-8	10000	221	WB1-4 (B2338)	WB1K-7	14000
103		EB1XK-4	2000	222		WB1K-8	12000
104	EB1-6 (A1363)	EB1K-9	10000	223	WB1-5 (B2301)	WB1K-9	10000
105		EB1K-10	10000	224		WB1K-10	10000
106	EB1-6 (A1363)	EB1K-11	18000	225	WB1-6 (B2348)	WB1K-11	16000
107	EB1-5 (A1360)	EB1K-12	16000	226		WB1XK-3	2000
108		EB1XK-5	2000	227	WB1-7 (B2300)	WB1K-12	18000
109	EB1-7 (A1362)	EB1K-13	10000	228	WB1-1 (B2317)	WB1K-13	10000
110	EB2-1 (A1396)	EB2K-1	25000	229		WB1XK-1	2000
111		EB2K-2	25000	230	WB2-1 (B2409)	WB2K-1	25000
112	EB2-2 (A1395)	EB2K-3	25000	231		WB2K-2	25000
113		EB2K-4	25000	232	WB2-2 (B2411)	WB2K-3	25000
114	EB2-4 (A1394)	EB2K-5	70000	233		WB2K-4	25000
115	EB2-3 (A1399)	EB2K-6	70000	234	WB2-4 (B2418)	WB2K-5	70000
116	EB2-5 (A1402)	EB2K-7	60000	235	WB2-3 (B2408)	WB2K-6	70000
117		EB2K-8	60000	236	WB2-6 (B2425)	WB2K-7	60000



序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)	序号	房号	风机编号	风量 (m3/h)
118	EB2-6 (A1386)	EB2K-9	60000	237		WB2K-8	60000
119		EB2K-10	60000	238	WB2-5 (B2401)	WB2K-9	60000
				239			WB2K-10



3.3 航站楼一期空调机房新风口清单

序号	房号	过滤网数量(个)	位置	序号	房号	过滤网数量(个)	位置
1	A1100	8	东一指廊	29	B2129	8	指廊
2	A1107	8		30	B2146	8	
3	A1113	7		31	B2147	8	
4	A1114	9		32	B2128	8	
5	A1127	8		33	B2121	4	
6	A1137	6		34	B2115	8	
7	A1145	4		35	B2153	8	
8	A1202	60		36	B2159	8	
9	A1204	20		37	B2105	8	
10	A1208	10		38	远机位	2	
11	A1209	20		39	B2214	20	
12	A1210	20		40	B2217	10	
13	A1214	40		41	B2219	10	
14	A1221	30		42	B2220	10	
15	A1224	20		43	B2222	10	
16	A1309	6	东二指廊	44	B2228	20	
17	A1320	4		45	B2204	20	
18	A1341	4		46	B2239	20	
19	A1354	4					
20	A1402	30					
21	A1399	20					
22	A1396	10					
23	A1395	10					
24	A1394	20					
25	A1386	30					
26	A1362	10					
27	A1363	6					
28	A1360	6					



## 3.4 航站楼一期 VRV 智能空调室内机清单

序号	设备编号	位置	序号	设备编号	位置
1	C1-F-1	主楼1楼东北办公区	154	C1-A-1	主楼1楼西北办公区
2	C1-F-2	主楼1楼东北办公区	155	C1-A-2	主楼1楼西北办公区
3	C1-F-3	主楼1楼东北办公区	156	C1-A-3	主楼1楼西北办公区
4	C1-F-4	主楼1楼东北办公区	157	C1-A-4	主楼1楼西北办公区
5	C1-F-5	主楼1楼东北办公区	158	C1-A-5	主楼1楼西北办公区
6	C1-F-6	主楼1楼东北办公区	159	C1-A-6	主楼1楼西北办公区
7	C1-F-7	主楼1楼东北办公区	160	C1-A-7	主楼1楼西北办公区
8	C1-F-8	主楼1楼东北办公区	161	C1-A-8	主楼1楼西北办公区
9	C1-F-9	主楼1楼东北办公区	162	C1-A-9	主楼1楼西北办公区
10	C1-F-10	主楼1楼东北办公区	163	C1-A-10	主楼1楼西北办公区
11	C1-G-1	主楼1楼东北办公区	164	C1-A-11	主楼1楼西北办公区
12	C1-G-2	主楼1楼东北办公区	165	C1-B-1	主楼1楼西北办公区
13	C1-G-3	主楼1楼东北办公区	166	C1-B-2	主楼1楼西北办公区
14	C1-G-4	主楼1楼东北办公区	167	C1-B-3	主楼1楼西北办公区
15	C1-G-5	主楼1楼东北办公区	168	C1-B-4	主楼1楼西北办公区
16	C1-G-6	主楼1楼东北办公区	169	C1-B-5	主楼1楼西北办公区
17	C1-G-7	主楼1楼东北办公区	170	C1-B-6	主楼1楼西北办公区
18	C1-G-8	主楼1楼东北办公区	171	C1-B-7	主楼1楼西北办公区
19	C1-G-9	主楼1楼东北办公区	172	C1-B-8	主楼1楼西北办公区
20	C1-G-10	主楼1楼东北办公区	173	C1-B-9	主楼1楼西北办公区
21	C1-H-1	主楼1楼东北办公区	174	C1-B-10	主楼1楼西北办公区
22	C1-H-2	主楼1楼东北办公区	175	C1-B-11	主楼1楼西北办公区
23	C1-H-3	主楼1楼东北办公区	176	C1-C-1	主楼1楼西北办公区
24	C1-H-4	主楼1楼东北办公区	177	C1-C-2	主楼1楼西北办公区
25	C1-H-5	主楼1楼东北办公区	178	C1-C-3	主楼1楼西北办公区
26	C1-H-6	主楼1楼东北办公区	179	C1-C-4	主楼1楼西北办公区
27	C1-H-7	主楼1楼东北办公区	180	C1-C-5	主楼1楼西北办公区
28	C1-H-8	主楼1楼东北办公区	181	C1-C-6	主楼1楼西北办公区
29	C1-H-9	主楼1楼东北办公区	182	C1-C-7	主楼1楼西北办公区
30	C1-H-10	主楼1楼东北办公区	183	C1-C-8	主楼1楼西北办公区
31	C1-H-11	主楼1楼东北办公区	184	C1-C-9	主楼1楼西北办公区
32	C1-I-1	主楼1楼东北办公区	185	C1-C-10	主楼1楼西北办公区
33	C1-I-2	主楼1楼东北办公区	186	C1-C-11	主楼1楼西北办公区
34	C1-I-3	主楼1楼东北办公区	187	C1-C-12	主楼1楼西北办公区
35	C1-I-4	主楼1楼东北办公区	188	C1-D-1	主楼1楼西北办公区
36	C1-I-5	主楼1楼东北办公区	189	C1-D-2	主楼1楼西北办公区
37	C1-I-6	主楼1楼东北办公区	190	C1-D-3	主楼1楼西北办公区
38	C1-I-7	主楼1楼东北办公区	191	C1-D-4	主楼1楼西北办公区
39	C1-I-8	主楼1楼东北办公区	192	C1-D-5	主楼1楼西北办公区
40	C1-J-1	主楼1楼东北办公区	193	C1-D-6	主楼1楼西北办公区



序号	设备编号	位置	序号	设备编号	位置
41	C1-J-2	主楼1楼东北办公区	194	C1-E-1	主楼1楼西北办公区
42	C1-J-3	主楼1楼东北办公区	195	C1-E-2	主楼1楼西北办公区
43	C1-J-4	主楼1楼东北办公区	196	C1-E-3	主楼1楼西北办公区
44	C1-J-5	主楼1楼东北办公区	197	C1-E-4	主楼1楼西北办公区
45	C1-J-6	主楼1楼东北办公区	198	C1-E-5	主楼1楼西北办公区
46	C1-J-7	主楼1楼东北办公区	199	C1-E-6	主楼1楼西北办公区
47	C1-J-8	主楼1楼东北办公区	200	C1-E-7	主楼1楼西北办公区
48	C1-J-9	主楼1楼东北办公区	201	C1-E-8	主楼1楼西北办公区
49	C1-J-10	主楼1楼东北办公区	202	C1-E-9	主楼1楼西北办公区
50	C1-J-11	主楼1楼东北办公区	203	C1-E-10	主楼1楼西北办公区
51	C1-J-12	主楼1楼东北办公区	204	C1-L-1	主楼-1楼西行李房
52	C1-M-1	主楼3楼东南国际区	205	C1-L-2	主楼-1楼西行李房
53	C1-M-2	主楼3楼东南国际区	206	C1-L-3	主楼-1楼西行李房
54	C1-M-3	主楼3楼东南国际区	207	C1-L-4	主楼-1楼西行李房
55	C1-M-4	主楼3楼东南国际区	208	C1-L-5	主楼-1楼西行李房
56	C1-N-1	主楼3楼东南国际区	209	C1-L-6	主楼-1楼西行李房
57	C1-N-2	主楼3楼东南国际区	210	C1-K-1	主楼-1楼西行李房
58	C1-N-3	主楼3楼东南国际区	211	C1-K-2	主楼-1楼西行李房
59	C1-N-4	主楼3楼东南国际区	212	W1-A-1	西连南1楼贵宾厅
60	C1-N-5	主楼3楼东南国际区	213	W1-A-2	西连南1楼贵宾厅
61	C1-N-6	主楼3楼东南国际区	214	W1-A-3	西连南1楼贵宾厅
62	E1-A-1	东连南1楼贵宾厅	215	W1-A-4	西连南1楼贵宾厅
63	E1-A-2	东连南1楼贵宾厅	216	W1-A-5	西连南1楼贵宾厅
64	E1-A-3	东连南1楼贵宾厅	217	W1-A-6	西连南1楼贵宾厅
65	E1-A-4	东连南1楼贵宾厅	218	W1-A-7	西连南1楼贵宾厅
66	E1-A-5	东连南1楼贵宾厅	219	W1-A-8	西连南1楼贵宾厅
67	E1-A-6	东连南1楼贵宾厅	220	W1-A-9	西连南1楼贵宾厅
68	E1-A-7	东连南1楼贵宾厅	221	W1-A-10	西连南1楼贵宾厅
69	E1-A-8	东连南1楼贵宾厅	222	W1-B-1	西连南1楼贵宾厅
70	E1-A-9	东连南1楼贵宾厅	223	W1-B-2	西连南1楼贵宾厅
71	E1-A-10	东连南1楼贵宾厅	224	W1-B-3	西连南1楼贵宾厅
72	E1-A-11	东连南1楼贵宾厅	225	W1-B-4	西连南1楼贵宾厅
73	E1-A-12	东连南1楼贵宾厅	226	W1-B-5	西连南1楼贵宾厅
74	E1-A-13	东连南1楼贵宾厅	227	W1-B-6	西连南1楼贵宾厅
75	E1-B-1	东连南1楼贵宾厅	228	W1-B-7	西连南1楼贵宾厅
76	E1-B-2	东连南1楼贵宾厅	229	W1-B-8	西连南1楼办公区
77	E1-B-3	东连南1楼贵宾厅	230	W1-B-9	西连南1楼办公区
78	E1-B-4	东连南1楼贵宾厅	231	W1-C-1	西连南1楼贵宾厅
79	E1-B-5	东连南1楼贵宾厅	232	W1-C-2	西连南1楼贵宾厅
80	E1-B-6	东连南1楼贵宾厅	233	W1-C-3	西连南1楼贵宾厅



序号	设备编号	位置	序号	设备编号	位置
81	E1-B-7	东连南 1 楼贵宾厅	234	W1-C-4	西连南 1 楼贵宾厅
82	E1-B-8	东连南 1 楼贵宾厅	235	W1-C-5	西连南 1 楼贵宾厅
83	E1-B-9	东连南 1 楼贵宾厅	236	W1-C-6	西连南 1 楼贵宾厅
84	E1-C-1	东连南 1 楼贵宾厅	237	W1-C-7	西连南 1 楼贵宾厅
85	E1-C-2	东连南 1 楼贵宾厅	238	W1-C-8	西连南 1 楼贵宾厅
86	E1-C-3	东连南 1 楼办公区	239	W1-C-9	西连南 1 楼贵宾厅
87	E1-C-4	东连南 1 楼办公区	240	W1-D-1	西连北 1 楼办公区
88	E1-C-5	东连南 1 楼办公区	241	W1-D-2	西连北 1 楼贵宾厅
89	E1-C-6	东连南 1 楼办公区	242	W1-D-3	西连北 1 楼贵宾厅
90	E1-C-7	东连南 1 楼办公区	243	W1-D-4	西连北 1 楼贵宾厅
91	E1-C-8	东连南 1 楼办公区	244	W1-D-5	西连北 1 楼贵宾厅
92	E1-C-9	东连南 1 楼办公区	245	W1-D-6	西连北 1 楼贵宾厅
93	E1-C-10	东连南 1 楼办公区	246	W1-D-7	西连北 1 楼贵宾厅
94	E1-D-1	东连北 1 楼贵宾厅	247	W1-D-8	西连北 1 楼贵宾厅
95	E1-D-2	东连北 1 楼贵宾厅	248	W1-D-9	西连北 1 楼贵宾厅
96	E1-D-3	东连北 1 楼贵宾厅	249	W1-D-10	西连北 1 楼贵宾厅
97	E1-D-4	东连北 1 楼贵宾厅	250	W1-E-1	西连北 1 楼贵宾厅
98	E1-D-5	东连北 1 楼贵宾厅	251	W1-E-2	西连北 1 楼贵宾厅
99	E1-D-6	东连北 1 楼贵宾厅	252	W1-E-3	西连北 1 楼贵宾厅
100	E1-D-7	东连北 1 楼贵宾厅	253	W1-E-4	西连北 1 楼贵宾厅
101	E1-D-8	东连北 1 楼贵宾厅	254	W1-E-5	西连北 1 楼贵宾厅
102	E1-D-9	东连北 1 楼贵宾厅	255	W1-E-6	西连北 1 楼贵宾厅
103	E1-D-10	东连北 1 楼贵宾厅	256	W1-E-7	西连北 1 楼贵宾厅
104	E1-E-1	东连北 1 楼贵宾厅	257	W1-E-8	西连北 1 楼贵宾厅
105	E1-E-2	东连北 1 楼贵宾厅	258	W2-F-1	西连南 2 楼办公区
106	E1-E-3	东连北 1 楼贵宾厅	259	W2-F-2	西连南 2 楼贵宾厅
107	E1-E-4	东连北 1 楼贵宾厅	260	W2-F-3	西连南 2 楼贵宾厅
108	E2-A-1	东连南 2 楼办公区	261	W2-F-4	西连南 2 楼贵宾厅
109	E2-A-2	东连南 2 楼办公区	262	W2-F-5	西连南 2 楼贵宾厅
110	E2-A-3	东连南 2 楼办公区	263	W2-F-6	西连南 2 楼贵宾厅
111	E2-A-4	东连南 2 楼办公区	264	W2-F-7	西连南 2 楼贵宾厅
112	E2-A-5	东连南 2 楼办公区	265	W2-F-8	西连南 2 楼贵宾厅
113	E2-A-6	东连南 2 楼办公区	266	W2-F-9	西连南 2 楼贵宾厅
114	E2-A-7	东连南 2 楼办公区	267	W2-F-10	西连南 2 楼贵宾厅
115	E2-A-8	东连南 2 楼办公区	268	W2-G-1	西连北 2 楼办公区
116	E2-A-9	东连南 2 楼办公区	269	W2-G-2	西连北 2 楼贵宾厅
117	E2-B-1	东连南 2 楼贵宾厅	270	W2-G-3	西连北 2 楼贵宾厅
118	E2-B-2	东连南 2 楼贵宾厅	271	W2-G-4	西连北 2 楼贵宾厅
119	E2-B-3	东连南 2 楼贵宾厅	272	W3-H-1	西连南 3 楼旅客区
120	E2-B-4	东连南 2 楼办公区	273	W3-H-2	西连南 3 楼旅客区



序号	设备编号	位置	序号	设备编号	位置
121	E3-A-1	东连南3楼旅客区	274	W3-H-3	西连南3楼旅客区
122	E3-A-2	东连南3楼旅客区	275	W3-H-4	西连南3楼旅客区
123	E3-A-3	东连南3楼旅客区	276	W3-H-5	西连南3楼旅客区
124	E3-A-4	东连南3楼旅客区	277	W3-H-6	西连南3楼旅客区
125	E3-A-5	东连南3楼旅客区	278	W3-H-7	西连南3楼旅客区
126	E3-A-6	东连南3楼旅客区	279	W3-H-8	西连南3楼旅客区
127	E3-B-1	东连南3楼旅客区	280	W3-H-9	西连南3楼旅客区
128	E3-B-2	东连南3楼旅客区	281	W3-I-1	西连南3楼旅客区
129	E3-B-3	东连南3楼旅客区	282	W3-I-2	西连南3楼旅客区
130	E3-B-4	东连南3楼旅客区	283	W3-I-3	西连南3楼旅客区
131	E3-C-1	东连南3楼旅客区	284	W3-I-4	西连南3楼旅客区
132	E3-C-2	东连南3楼旅客区	285	W3-I-5	西连南3楼旅客区
133	E3-C-3	东连南3楼旅客区	286	W3-I-6	西连南3楼旅客区
134	E3-C-4	东连南3楼旅客区	287	W3-I-7	西连南3楼旅客区
135	E3-D-1	东连北3楼旅客区	288	W3-J-1	西连南3楼旅客区
136	E3-D-2	东连北3楼旅客区	289	W3-J-2	西连南3楼旅客区
137	E3-D-3	东连北3楼旅客区	290	W3-J-3	西连南3楼旅客区
138	E3-D-4	东连北3楼旅客区	291	W3-J-4	西连南3楼旅客区
139	E3-D-5	东连北3楼旅客区	292	W3-J-5	西连南3楼旅客区
140	E3-D-6	东连北3楼旅客区	293	W3-J-6	西连南3楼旅客区
141	E3-D-7	东连北3楼旅客区	294	W3-J-7	西连南3楼旅客区
142	E3-D-8	东连北3楼旅客区	295	W3-J-8	西连南3楼旅客区
143	E3-D-9	东连北3楼旅客区	296	W3-J-9	西连南3楼旅客区
144	E3-D-10	东连北3楼旅客区	297	W3-K-1	西连南3楼旅客区
145	E3-D-11	东连北3楼旅客区	298	W3-K-2	西连南3楼旅客区
146	E3-D-12	东连北3楼旅客区	299	W3-K-3	西连南3楼旅客区
147	E3-E-1	东连北3楼旅客区	300	W3-K-4	西连南3楼旅客区
148	E3-E-2	东连北3楼旅客区	301	E3-E-8	东连北3楼旅客区
149	E3-E-3	东连北3楼旅客区	302	E3-E-9	东连北3楼旅客区
150	E3-E-4	东连北3楼旅客区	303	E3-E-10	东连北3楼旅客区
151	E3-E-5	东连北3楼旅客区	304	E3-E-11	东连北3楼旅客区
152	E3-E-6	东连北3楼旅客区	305	E3-E-12	东连北3楼旅客区
153	E3-E-7	东连北3楼旅客区			



## 3.5 航站楼一期 VRV 智能空调室外机清单

序号	设备编号	位置	序号	设备编号	位置
1	C1-F 系统	主 2 层东北区	18	C1-A 系统	主 2 层西北区
2	C1-G 系统	主 2 层东北区	19	C1-B 系统	主 2 层西北区
3	C1-H 系统	主 2 层东北区	20	C1-C 系统	主 2 层西北区
4	C1-I 系统	主 2 层东北区	21	C1-D 系统	主 2 层西北区
5	C1-J 系统	主 2 层东北区	22	C1-E 系统	主 2 层西北区
6	C1-M 系统	主 2 层西南区	23	C1-K 系统	主 2 层西南区
7	C1-N 系统	主 2 层西南区	24	C1-L 系统	主 2 层西南区
8	E1-A 系统	东连南 1 楼贵宾厅	25	W1-A 系统	西连南 1 楼贵宾厅
9	E1-B 系统	东连南 1 楼贵宾厅	26	W1-B 系统	西连南 1 楼贵宾厅
10	E1-C 系统	东连南 3 楼办公区	27	W1-C 系统	西连南 2 楼办公区
11	E1-D 系统	东连北 1 楼办公区	28	W1-D 系统	西连北 1 楼办公区
12	E1-E 系统	东连北 1 楼办公区	29	W1-E 系统	西连北 1 楼办公区
13	E2-A 系统	东连南 4 楼设备区	30	W2-F 系统	西连南 2 楼办公区
14	E2-B 系统	东连北 2 楼办公区	31	W2-G 系统	西连北 2 楼办公区
15	E3-A 系统	东连南 4 楼设备区	32	W3-H 系统	西连南 3 楼办公区
16	E3-B 系统	东连南 3 楼办公区	33	W3-I 系统	西连南 3 楼办公区
17	E3-C 系统	东连南 3 楼旅客区	34	W3-J 系统	西连南 4 楼设备区
			35	W3-K 系统	西连南 4 楼设备区



## 3.6 航站楼一期风机盘管清单

序号	区域	位置	序号	区域	位置
1	主-1楼东边旅客通道	C3027-1	532	主-1楼西边旅客通道	C3018-1
2	主-1楼东边旅客通道	C3027-2	533	主-1楼西边旅客通道	C3018-2
3	主-1楼东边旅客通道	C3028-1	534	主-1楼西边旅客通道	C3018-3
4	主-1楼东边旅客通道	C3028-2	535	主-1楼西边旅客通道	C3015-1
5	主-1楼东边旅客通道	C3029-1	536	主-1楼西边旅客通道	C3015-2
6	主-1楼东边旅客通道	C3029-2	537	主-1楼西边旅客通道	C3015-3
7	主-1楼东边旅客通道	C3029-3	538	主-1楼西边旅客通道	C3015-4
8	主-1楼东边旅客通道	C3029-4	539	主1层西南区	C8835-1
9	主-1楼东边机房通道	东空调值班室-1	540	主1层西南区	C8835-2
10	主-1楼东边机房通道	东空调值班室-2	541	主1层西南区	C8835-3
11	主1层东南区	C8854-1	542	主1层西南区	C8835-4
12	主1层东南区	C8854-2	543	主1层西南区	C8835-5
13	主1层东南区	C8853-1	544	主1层西南区	C8835-6
14	主1层东南区	C8853-2	545	主1层西南区	C8835-7
15	主1层东南区	C8852-1	546	主1层西南区	C8835-8
16	主1层东南区	C8852-2	547	主1层西南区	冀宏商铺-1
17	主1层东南区	金龙酒家-1	548	主1层西南区	冀宏商铺-2
18	主1层东南区	金龙酒家-2	549	主1层西南区	冀宏商铺-3
19	主1层东南区	C8827-1	550	主1层西南区	白云名贵药材-1
20	主1层东南区	C8827-2	551	主1层西南区	白云名贵药材-2
21	主1层东南区	C8827-3	552	主1层西南区	C8832-1
22	主1层东南区	C8827-4	553	主1层西南区	C8832-2
23	主1层东南区	C8827-5	554	主1层西南区	C8851-1
24	主1层东南区	C8827-6	555	主1层西南区	C8850-1
25	主1层东南区	C8827-7	556	主1层西南区	C8850-2
26	主1层东南区	C8826-1	557	主1层西南区	C8849-1
27	主1层东南区	C8826-2	558	主1层西南区	C8849-2
28	主1层东南区	C8826-3	559	主1层西南区	C8848-1
29	主1层东南区	C8826-4	560	主1层西南区	C8848-2



30	主1层东南区	C8824-1	561	主1层西北区	C3178-1
31	主1层东南区	C8824-2	562	主1层西北区	C3178-2
32	主1层东南区	C8824-3	563	主1层西北区	C3178-3
33	主1层东南区	C8822-1	564	主1层西北区	C3178-4
34	主1层东南区	C8822-2	565	主1层西北区	C3179-1
35	主1层东南区	C8822-3	566	主1层西北区	C3179-2
36	主1层东南区	C8822-4	567	主1层西北区	C3179-3
37	主1层东南区	C8823-1	568	主1层西北区	C3179-4
38	主1层东南区	C8823-2	569	主1层西北区	C3182-1
39	主1层东北区	C3122-1	570	主1层西北区	C3182-2
40	主1层东北区	C3122-2	571	主1层西北区	C3182-3
41	主1层东北区	C3122-3	572	主1层西北区	C3182-4
42	主1层东北区	C3122-4	573	主1层西北区	C3182-5
43	主1层东北区	C3123-1	574	主1层西北区	C3182-6
44	主1层东北区	C3123-2	575	主1层西北区	C3185-1
45	主1层东北区	C3123-3	576	主1层西北区	C3185-2
46	主1层东北区	C3123-4	577	主1层西北区	C3186-1
47	主1层东北区	C3123-5	578	主1层西北区	C3186-2
48	主1层东北区	C3124-1	579	主1层西北区	C3189-1
49	主1层东北区	C3124-2	580	主1层西北区	C3189-2
50	主1层东北区	C3125-1	581	主1层西北区	C3189-3
51	主1层东北区	C3125-2	582	主1层西北区	C3191-1
52	主1层东北区	C3132-1	583	主1层西北区	C3191-2
53	主1层东北区	C3132-2	584	主1层西北区	C3192-1
54	主1层东北区	C3133-1	585	主1层西北区	C3192-2
55	主1层东北区	C3133-2	586	主1层西北区	C3192-3
56	主1层东北区	C3134-1	587	主1层西北区	C3192-4
57	主1层东北区	C3134-2	588	主1层西北区	C3192-5
58	主1层东北区	C3135-1	589	主1层西北区	C3192-6
59	主1层东北区	C3135-2	590	主1层西北区	C3192-7
60	主1层东北区	C3136-1	591	主1层西北区	C3192-8
61	主1层东北区	C3136-2	592	主1层西北区	C3192-9
62	主1层东北区	C3137-1	593	主1层西北区	C3192-10
63	主1层东北区	C3137-2	594	主1层西北区	C3193-1
64	主1层东北区	C3140-1	595	主1层西北区	C3195-1
65	主1层东北区	C3140-2	596	主1层西北区	C3195-2
66	主1层东北区	C3140-3	597	主1层西北区	C3195-3
67	主1层东北区	C3141-2-1	598	主1层西北区	C3198-1
68	主1层东北区	C3141-2-2	599	主1层西北区	C3198-2
69	主1层东北区	C3141-2-3	600	主1层西北区	C3208-1
70	主1层东北区	C3142-1	601	主1层西北区	C3208-2
71	主1层东北区	C3142-2	602	主1层西北区	C3209-1
72	主1层东北区	C3142-3	603	主1层西北区	C3209-2



73	主1层东北区	C3144-1	604	主1层西北区	C3218-1
74	主1层东北区	C3144-2	605	主1层西北区	C3218-2
75	主1层东北区	C3146-1	606	主1层西北区	C3218-3
76	主1层东北区	C3146-2	607	主1层西北区	C3218-4
77	主1层东北区	C3147-1	608	主1层西北区	C3228-1
78	主1层东北区	C3147-2	609	主1层西北区	C3228-2
79	主1层东北区	C3147-3	610	主1层西北区	C3228-3
80	主1层东北区	C3151-1	611	主1层西北区	C3228-4
81	主1层东北区	C3151-2	612	主1层西北区	C3235-1
82	主1层东北区	C3151-3	613	主1层西北区	C3235-2
83	主1层东北区	C3152-1	614	主1层西北区	C3235-3
84	主1层东北区	C3152-2	615	主1层西北区	C3235-4
85	主1层东北区	C3159-1	616	主1层西北区	C3236-1
86	主1层东北区	C3159-2	617	主1层西北区	C3236-2
87	主1层东北区	C3160-1	618	主1层西北区	C3236-3
88	主1层东北区	C3160-2	619	主1层西北区	C3236-4
89	主1层东北区	C3162-1	620	主1层西北区	C3237-1
90	主1层东北区	C3162-2	621	主1层西北区	C3237-2
91	主1层东北区	C3162-3	622	主1层西北区	C3237-3
92	主1层东北区	C3162-4	623	主1层西北区	C3237-4
93	主1层东北区	C3162-5	624	主1层西北区	31#-1
94	主1层东北区	C3162-6	625	主1层西北区	31#-2
95	主1层东北区	C3162-7	626	主1层西北区	31#-3
96	主1层东北区	C3162-8	627	主1层西北区	31#-4
97	主1层东北区	C3166-1	628	主1层西北区	32#-1
98	主1层东北区	C3166-2	629	主1层西北区	32#-2
99	主1层东北区	C3166-3	630	主1层西北区	32#-3
100	主1层东北区	C3166-4	631	主1层西北区	32#-4
101	主1层东北区	C3166-5	632	主1层西北区	中国电信-1
102	主1层东北区	C3166-6	633	主1层西北区	中国电信-2
103	主1层东北区	C3166-7	634	主1层西北区	中国电信-3
104	主1层东北区	C3166-8	635	主1层西北区	C8800-1
105	主1层东北区	25#-1	636	主1层西北区	C8800-2
106	主1层东北区	25#-2	637	主1层西北区	C8801-1
107	主1层东北区	25#-3	638	主1层西北区	C8805-1
108	主1层东北区	25#-4	639	主1层西北区	C8805-2
109	主1层东北区	26#-1	640	主1层西北区	C8805-3
110	主1层东北区	26#-2	641	主1层西北区	C8801-1
111	主1层东北区	26#-3	642	主1层西北区	C8802-1
112	主1层东北区	26#-4	643	主1层西北区	C8802-2
113	主1层东北区	C8814-1	644	主1层西北区	C8803-1
114	主1层东北区	C8814-2	645	主1层西北区	C8803-2
115	主1层东北区	C8814-3	646	主1层西北区	C8803-3





143	东连南1楼办公区	A1821-3	674	西连南1楼办公区	B2849-1
144	东连南1楼办公区	A1821-4	675	西连南1楼办公区	B2850-1
145	东连南1楼办公区	A1821-5	676	西连北1楼转盘区	B2806-1
146	东连南1楼办公区	A1821-6	677	西连北1楼转盘区	B2806-2
147	东连南1楼办公区	A1821-7	678	西连北1楼转盘区	B2806-3
148	东连南1楼办公区	A1821-8	679	西连北1楼转盘区	失落行李服务处-1
149	东连南1楼办公区	A1822-1	680	西连北1楼办公区	安全局作序
150	东连南1楼办公区	A1823-1	681	西连北1楼办公区	B2810-1-1
151	东连南1楼办公区	A1824-1	682	西连北1楼办公区	B2811-1
152	东连南1楼办公区	A1826-1	683	西连北1楼办公区	B2812-1
153	东连南1楼办公区	A1826-2	684	西连北1楼办公区	B2814-1
154	东连南1楼办公区	A1827-112-1	685	西连北1楼办公区	B2814-2
155	东连南1楼办公区	A1827-113-1	686	西连北1楼办公区	B2820-1
156	东连南1楼办公区	A1827-113-2	687	西连北1楼办公区	B2820-2
157	东连南1楼办公区	A1827-113-3	688	西连南2楼办公区	B2893-1
158	东连南1楼办公区	A1827-117-1	689	西连南2楼办公区	B2893-2
159	东连南1楼办公区	A1827-117-2	690	西连南2楼办公区	B2893-3
160	东连南1楼办公区	远机位到达厅-1	691	西连南2楼办公区	B2894-1
161	东连南1楼办公区	远机位到达厅-2	692	西连南2楼办公区	B2895-1
162	东连南1楼办公区	远机位到达厅-3	693	西连南2楼办公区	B2895-2
163	东连南1楼办公区	远机位到达厅-4	694	西连南2楼办公区	B2895-3
164	东连南1楼办公区	远机位到达厅-5	695	西连南2楼办公区	B2895-4



165	东连南 1 楼办公区	远机位到达厅-6	696	西连南 2 楼办公区	B2896-1
166	东连南 1 楼办公区	远机位到达厅-7	697	西连南 2 楼办公区	B2897-1
167	东连南 1 楼办公区	员工通道安检室-1	698	西连南 2 楼办公区	B2897-2
168	东连南 1 楼办公区	员工通道安检室-2	699	西连南 2 楼办公区	B2897-3
169	东连南 1 楼贵宾厅	1#贵宾厅服务间-1	700	西连南 2 楼办公区	B2898-1
170	东连北 1 楼办公区	A1864-1	701	西连南 2 楼办公区	B2901-1
171	东连北 1 楼办公区	A1864-2	702	西连南 2 楼办公区	B2902-1
172	东连北 1 楼办公区	A1864-3	703	西连南 2 楼办公区	B2903-1
173	东连北 1 楼办公区	A1864-4	704	西连南 2 楼办公区	B2904-1
174	东连北 1 楼办公区	A1867-1	705	西连南 2 楼办公区	B2905-1
175	东连北 1 楼办公区	A1867-2	706	西连南 2 楼办公区	B2906-1
176	东连北 1 楼办公区	A1868-1	707	西连南 2 楼办公区	B2907-1
177	东连北 1 楼办公区	A1870-1	708	西连南 2 楼办公区	B2908-1
178	东连北 1 楼办公区	A1871-1	709	西连南 2 楼办公区	B2909-1
179	东连北 1 楼办公区	A1871-2	710	西连南 2 楼办公区	B2910-1
180	东连北 1 楼办公区	A1871-3	711	西连南 2 楼办公区	B2911-1
181	东连北 1 楼办公区	A1872-1	712	西连南 2 楼办公区	B2912-1
182	东连北 1 楼办公区	A1874-1	713	西连南 2 楼办公区	B2913-1
183	东连北 1 楼办公区	A1876-1	714	西连南 2 楼办公区	B2913-2
184	东连北 1 楼办公区	A1877-1	715	西连南 2 楼旅客到达区	B8611-1
185	东连北 1 楼办公区	A1879-1	716	西连南 2 楼旅客到达区	B8611-2
186	东连北 1 楼办公区	A1879-2	717	西连南 2 楼旅客到达区	B8611-3



187	东连北 1 楼办公区	A1880-1	718	西连南 2 楼旅客 到达区	B8611-4
188	东连北 1 楼办公区	A1880-2	719	西连南 2 楼旅客 到达区	B8612-1
189	东连北 1 楼办公区	A1881-1	720	西连南 2 楼旅客 到达区	B8612-2
190	东连北 1 楼办公区	A1881-2	721	西连南 2 楼旅客 到达区	B8612-3
191	东连北 1 楼办公区	A1887-1	722	西连南 2 楼旅客 到达区	B8612-4
192	东连北 1 楼办公区	A1888-1	723	西连北 2 楼办公 区	B2927-1
193	东连北 1 楼办公区	A6165-1	724	西连北 2 楼办公 区	B2928-1
194	东连北 1 楼办公区	A6165-2	725	西连北 2 楼办公 区	B2929-1
195	东连北 1 楼办公区	A6165-3	726	西连北 2 楼办公 区	B2930-1
196	东连北 1 楼办公区	A6165-4	727	西连北 2 楼办公 区	B2931-1
197	东连北 1 楼办公区	A6165-5	728	西连北 2 楼办公 区	B2932-1
198	东连北 1 楼办公区	A6165-6	729	西连北 2 楼办公 区	B2932-2
199	东连北 1 楼贵宾厅	3#贵宾厅服务间 -1	730	西连北 2 楼办公 区	B2933-1
200	东连南 2 楼办公区	A1902-1	731	西连北 2 楼办公 区	B2933-2
201	东连南 2 楼办公区	A1903-1	732	西连北 2 楼办公 区	B2934-1
202	东连南 2 楼办公区	A1904-1	733	西连北 2 楼办公 区	B2935-1
203	东连南 2 楼办公区	A1904-2	734	西连北 2 楼办公 区	B2940-1
204	东连南 2 楼办公区	A1905-1	735	西连北 2 楼办公 区	B2940-2
205	东连南 2 楼办公区	A1905-2	736	西连北 2 楼办公 区	B2942-1
206	东连南 2 楼办公区	A1905-3	737	西连北 2 楼办公 区	B2942-2
207	东连南 2 楼办公区	A1905-4	738	西连北 2 楼办公 区	B2943-1
208	东连南 2 楼办公区	A1905-5	739	西连北 2 楼办公 区	B2943-2



209	东连南 2 楼办公区	A1905-6	740	西连北 2 楼办公区	B2943-3
210	东连南 2 楼办公区	A1905-7	741	西连北 2 楼办公区	B2945-1
211	东连南 2 楼办公区	A1905-8	742	西连北 2 楼旅客到达区	B8610-1
212	东连南 2 楼办公区	A1906-1	743	西连北 2 楼旅客到达区	B8610-2
213	东连南 2 楼办公区	A1908-1	744	西连北 2 楼旅客到达区	B8610-3
214	东连南 2 楼办公区	A1908-2	745	西连南 3 楼旅客区	B2991-1
215	东连南 2 楼办公区	A1908-3	746	西连南 3 楼旅客区	B2992-1
216	东连南 2 楼办公区	A1908-4	747	西连南 3 楼旅客区	B2993-1
217	东连南 2 楼办公区	A1908-5	748	西连南 3 楼旅客区	B2994-1
218	东连南 2 楼办公区	A1908-6	749	西连南 3 楼旅客区	B2995-1
219	东连南 2 楼办公区	A1908-7	750	西连南 3 楼旅客区	B8621-1
220	东连南 2 楼办公区	A1908-8	751	西连南 3 楼旅客区	B8621-2
221	东连南 2 楼办公区	A1908-9	752	西连南 3 楼旅客区	B8621-3
222	东连南 2 楼办公区	A1910-1	753	西连南 3 楼旅客区	B8621-4
223	东连南 2 楼办公区	A1911-1	754	西连南 3 楼旅客区	B8622-1
224	东连南 2 楼办公区	A1913-1	755	西连南 3 楼旅客区	B8622-2
225	东连南 2 楼办公区	A1914-1	756	西连南 3 楼旅客区	B8622-3
226	东连南 2 楼办公区	A1914-2	757	西连南 3 楼旅客区	B8622-4
227	东连南 2 楼办公区	A1914-3	758	西连南 3 楼旅客区	B8622-5
228	东连南 2 楼办公区	A1915-1	759	西连南 3 楼旅客区	B8622-6
229	东连南 2 楼办公区	A1916-1	760	西连南 3 楼旅客区	B8623-1
230	东连南 2 楼办公区	A1917-1	761	西连南 3 楼旅客区	B8623-2



231	东连南 2 楼办公区	A1918-1	762	西连南 3 楼旅客 区	B8623-3
232	东连南 2 楼办公区	A1918-2	763	西连南 3 楼旅客 区	B8623-4
233	东连南 2 楼办公区	A1918-3	764	西连南 3 楼旅客 区	B8623-5
234	东连南 2 楼办公区	A1918-4	765	西连南 3 楼旅客 区	B8623-6
235	东连南 2 楼办公区	A1920-1	766	西连南 3 楼旅客 区	B8624-1
236	东连南 2 楼办公区	A1920-2	767	西连南 3 楼旅客 区	B8624-2
237	东连南 2 楼办公区	A1920-3	768	西连南 3 楼旅客 区	B8624-3
238	东连南 2 楼办公区	A1921-1	769	西连南 3 楼旅客 区	B8624-4
239	东连南 2 楼办公区	A1921-2	770	西连南 3 楼旅客 区	B8624-5
240	东连南 2 楼办公区	A1922-1	771	西连南 3 楼旅客 区	B8624-6
241	东连南 2 楼办公区	A1922-2	772	西连南 3 楼旅客 区	B8625-1
242	东连南 2 楼办公区	边检主机房-1	773	西连南 3 楼旅客 区	B8625-2
243	东连南 2 楼办公区	边检主机房-2	774	西连南 3 楼旅客 区	B2985-1
244	东连南 2 楼办公区	边检主机房-3	775	西连南 3 楼旅客 区	B8626-1
245	东连南 2 楼办公区	边检主机房-4	776	西连南 3 楼旅客 区	B8626-2
246	东连南 2 楼办公区	边检主机房对面 -1	777	西连南 3 楼旅客 区	B8626-3
247	东连南 2 楼办公区	边检主机房对面 -2	778	西连南 3 楼旅客 区	B8626-4
248	东连南 2 楼办公区	拘留室-1	779	西连南 3 楼旅客 区	B8626-5
249	东连南 2 楼办公区	拘留室-2	780	西连南 3 楼旅客 区	B8626-6
250	东连南 2 楼办公区	活动室-1	781	西连南 3 楼旅客 区	B8627-1
251	东连南 2 楼办公区	活动室旁-1	782	西连南 3 楼旅客 区	B8627-2
252	东连南 2 楼办公区	审讯室-1	783	西连南 3 楼旅客 区	B8627-3





275	东连北 2 楼办公区	A1936-2	806	西连南 3 楼贵宾厅	B6285-8
276	东连北 2 楼办公区	A1943-1	807	西连南 3 楼贵宾厅	B6285-9
277	东连北 2 楼办公区	A1943-2	808	西连南 3 楼贵宾厅	B6285-10
278	东连北 2 楼办公区	A1939-1-1	809	西连南 3 楼贵宾厅	B6285-11
279	东连北 2 楼办公区	A1939-1-2	810	西连南 3 楼贵宾厅	B6285-12
280	东连北 2 楼办公区	A1939-1-3	811	西连南 3 楼办公区	B2964-1
281	东连北 2 楼办公区	A1939-1-4	812	西连南 3 楼办公区	B2966-1
282	东连北 2 楼办公区	A1939-1-5	813	西连南 3 楼办公区	B2968-1
283	东连北 2 楼办公区	A1937-1	814	西连南 3 楼办公区	B2973-1
284	东连北 2 楼办公区	A1938-1	815	西连南 3 楼办公区	B2974-1
285	东连北 2 楼旅客到达厅	A8311-1	816	西连南 3 楼办公区	B2975-1
286	东连北 2 楼旅客到达厅	A8311-2	817	西连南 3 楼办公区	B2976-1
287	东连北 2 楼旅客到达厅	A8311-3	818	西连南 3 楼办公区	B2977-1
288	东连南 3 楼边检区	A1701-1	819	西连南 3 楼办公区	B2978-1
289	东连南 3 楼边检区	A1701-2	820	西连南 3 楼办公区	B2979-1
290	东连南 3 楼边检区	A1702-1	821	西连北 3 楼安检区	B2997-1
291	东连南 3 楼边检区	A1703-1	822	西连北 3 楼安检区	B2998-1
292	东连南 3 楼边检区	A1705-1	823	西连北 3 楼安检区	B2999-1
293	东连南 3 楼边检区	A1705-2	824	西连北 3 楼旅客区	B8620-1
294	东连南 3 楼边检区	A1706-1	825	西连北 3 楼旅客区	B8620-2
295	东连南 3 楼边检区	A1706-2	826	西连北 3 楼旅客区	B8620-3
296	东连南 3 楼边检区	A1706-3	827	西连北 3 楼旅客区	B8620-4



297	东连南 3 楼边检区	A1706-4	828	西连北 3 楼旅客区	B8620-5
298	东连南 3 楼边检区	A1707-1	829	西连北 3 楼旅客区	B8620-6
299	东连南 3 楼边检区	A1707-2	830	西连北 3 楼旅客区	B8620-7
300	东连南 3 楼边检区	A1707-3	831	西连北 3 楼旅客区	B8620-8
301	东连南 3 楼边检区	A1707-4	832	西连北 3 楼旅客区	B8620-9
302	东连南 3 楼边检区	A1707-5	833	西连北 3 楼旅客区	B8620-10
303	东连南 3 楼边检区	A1708-1	834	西连北 3 楼旅客区	B8620-11
304	东连南 3 楼边检区	A1708-2	835	西连北 3 楼旅客区	B8620-12
305	东连南 3 楼边检区	A1708-3	836	西连北 3 楼旅客区	B8620-13
306	东连南 3 楼边检区	A1708-4	837	西连北 3 楼贵宾区	B2717-1
307	东连南 3 楼边检区	A1708-5	838	西连北 3 楼贵宾区	B2717-2
308	东连南 3 楼边检区	A1708-6	839	西连北 3 楼贵宾区	B2717-3
309	东连南 3 楼边检区	A1710-1	840	西连北 3 楼贵宾区	B2717-4
310	东连南 3 楼边检区	A1711-1-1	841	西连北 3 楼贵宾区	B2717-5
311	东连南 3 楼边检区	A1711-1-2	842	西连北 3 楼贵宾区	B2717-6
312	东连南 3 楼边检区	A1711-1-3	843	西连北 3 楼贵宾区	B2717-7
313	东连南 3 楼边检区	A1711-1-4	844	西连北 3 楼贵宾区	B2717-8
314	东连南 3 楼边检区	A1711-1-5	845	西连北 3 楼贵宾区	B2717-9
315	东连南 3 楼边检区	A1711-2-1	846	西连北 3 楼贵宾区	B2717-10
316	东连南 3 楼边检区	A1711-2-2	847	西连北 3 楼贵宾区	B2717-11
317	东连南 3 楼边检区	A1711-3-1	848	西连北 3 楼贵宾区	B2717-12
318	东连南 3 楼边检区	A1712-1	849	西一指 1 楼	B2106-1
319	东连南 3 楼边检区	A1712-2	850	西一指 1 楼	B2106-2



320	东连南 3 楼边检区	A1713-1	851	西一指 1 楼	B2106-3
321	东连南 3 楼边检区	A1714-1-1	852	西一指 1 楼	B2111-1
322	东连南 3 楼边检区	A1714-1-2	853	西一指 1 楼	B2114-1
323	东连南 3 楼边检区	A1714-2-1	854	西一指 1 楼	B2114-2
324	东连南 3 楼边检区	A1714-2-2	855	西一指 1 楼	B2117-1
325	东连南 3 楼边检区	A1714-3-1	856	西一指 1 楼	B2118-1
326	东连南 3 楼旅客区	免税店-1	857	西一指 1 楼	B2118-2
327	东连南 3 楼旅客区	免税店-2	858	西一指 1 楼	B2120-1
328	东连南 3 楼旅客区	免税店-3	859	西一指 1 楼	B2120-2
329	东连南 3 楼旅客区	免税店-4	860	西一指 1 楼	B2122-2-1
330	东连南 3 楼旅客区	免税店-5	861	西一指 1 楼	B2125-1
331	东连南 3 楼旅客区	免税店-6	862	西一指 1 楼	B2125-2
332	东连南 3 楼旅客区	免税店-7	863	西一指 1 楼	B2125-3
333	东连南 3 楼旅客区	免税店-8	864	西一指 1 楼	B2126-1
334	东连南 3 楼旅客区	免税店-9	865	西一指 1 楼	B2126-2
335	东连南 3 楼旅客区	烟酒免税店-1	866	西一指 1 楼	B2127
336	东连南 3 楼旅客区	烟酒免税店-2	867	西一指 1 楼	B2148-1
337	东连南 3 楼旅客区	烟酒免税店-3	868	西一指 1 楼	B2149
338	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-1	869	西一指 1 楼	B2149-2
339	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-2	870	西一指 1 楼	B2150-1
340	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-3	871	西一指 1 楼	B2150-2
341	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-4	872	西一指 1 楼	B2150-3
342	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-5	873	西一指 1 楼	B2150-4
343	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-6	874	西一指 1 楼	B2151-1
344	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-7	875	西一指 1 楼	B2151-2
345	东连南 3 楼旅客区	金龙西餐厅-8	876	西一指 1 楼	B2151-3
346	东连南 3 楼旅客区	厨房- 1	877	西一指 1 楼	B2151-4
347	东连南 3 楼旅客区	厨房- 2	878	西一指 1 楼	B2151-5
348	东连南 3 楼旅客区	厨房- 3	879	西一指 1 楼	B2151-6
349	东连南 3 楼旅客区	厨房- 4	880	西一指 1 楼	B2152-1
350	东连南 3 楼旅客区	A1993-1	881	西一指 1 楼	B2154-1
351	东连南 3 楼旅客区	A1993-2	882	西一指 1 楼	B2154-2
352	东连南 3 楼旅客区	A1993-3	883	西一指 1 楼	B2155-1
353	东连南 3 楼旅客区	A1993-4	884	西一指 1 楼	B2156-1
354	东连南 3 楼旅客区	A1994-1	885	西一指 1 楼	B2156-2
355	东连南 3 楼旅客区	A1994-2	886	西一指 1 楼	B2157-1
356	东连南 3 楼旅客区	A1994 旁-1	887	西一指 1 楼	B2160-1
357	东连南 3 楼旅客区	A1994 旁-2	888	西一指 1 楼	B2160-2
358	东连南 3 楼旅客区	A1994 旁-3	889	西一指 1 楼远机位	咖啡厅-1
359	东连南 3 楼旅客区	A1994 旁-4	890	西一指 2 楼到达厅	WF1 电梯口-1



360	东连南 3 楼旅客区	A1994 旁-5	891	西一指 2 楼到达厅	WF1 电梯口-2
361	东连南 3 楼旅客区	A1994 旁-6	892	西一指 2 楼到达厅	厕所门口处-1
362	东连南 3 楼旅客区	A1996-1-1	893	西一指 2 楼到达厅	厕所门口处-2
363	东连南 3 楼旅客区	A1996-1-2	894	西一指 2 楼到达厅	厕所门口处-3
364	东连南 3 楼旅客区	A1996-2-1	895	西一指 2 楼到达厅	厕所门口处-4
365	东连南 3 楼旅客区	A1996-3-1	896	西一指 2 楼到达厅	南航中转柜台-1
366	东连南 3 楼旅客区	头等舱-1	897	西一指 2 楼到达厅	南航中转柜台-2
367	东连南 3 楼旅客区	头等舱-2	898	西一指 2 楼到达厅	南航中转柜台-3
368	东连南 3 楼旅客区	头等舱-3	899	西一指 2 楼到达厅	212#桥到达口
369	东连南 3 楼旅客区	头等舱-4	900	西一指 2 楼到达厅	B2205
370	东连南 3 楼旅客区	头等舱-5	901	西一指 2 楼到达厅	201#桥到达口-1
371	东连南 3 楼旅客区	头等舱-6	902	西一指 2 楼到达厅	201#桥到达口-2
372	东连南 3 楼旅客区	头等舱-7	903	西一指 2 楼到达厅	201#桥到达口-3
373	东连南 3 楼旅客区	头等舱-8	904	西一指 2 楼到达厅	201#桥到达口-4
374	东连南 3 楼旅客区	头等舱-9	905	西一指 2 楼到达厅	201#桥到达口-5
375	东连南 3 楼旅客区	头等舱-10	906	西一指 2 楼到达厅	201#桥到达口-6
376	东连南 3 楼旅客区	头等舱-11	907	西一指 2 楼到达厅	B2231-1
377	东连南 3 楼旅客区	头等舱-12	908	西一指 2 楼到达厅	211#桥到达口-1
378	东连南 3 楼旅客区	头等舱-13	909	西一指 2 楼到达厅	211#桥到达口-2
379	东连南 3 楼旅客区	头等舱-14	910	西一指 2 楼到达厅	211#桥到达口-3
380	东连南 3 楼旅客区	头等舱-15	911	西一指 2 楼到达厅	B2226-1
381	东连南 3 楼办公区	A1978-1	912	西二指 1 楼	B2310-1
382	东连南 3 楼办公区	A1979-1	913	西二指 1 楼	B2310-2



383	东连南 3 楼办公区	A1979-2	914	西二指 1 楼	B2316-1
384	东连南 3 楼办公区	A1980-1	915	西二指 1 楼	B2316-2
385	东连南 3 楼办公区	A1980-2	916	西二指 1 楼	B2319-1
386	东连南 3 楼办公区	A1980-3	917	西二指 1 楼	B2319-2
387	东连南 3 楼办公区	A1981-1	918	西二指 1 楼	B2320-1
388	东连南 3 楼办公区	A1981-2	919	西二指 1 楼	B2321-1
389	东连南 3 楼办公区	A1981-3	920	西二指 1 楼	B2322-1
390	东连南 3 楼办公区	A1982-1	921	西二指 1 楼	B2323-1
391	东连南 3 楼办公区	A1982-2	922	西二指 1 楼	B2323-2
392	东连南 3 楼办公区	A1983-1	923	西二指 1 楼	B2324-1
393	东连南 3 楼办公区	A1983-2	924	西二指 1 楼	B2324-2
394	东连南 3 楼办公区	A1984-1	925	西二指 1 楼	B2325-1
395	东连南 3 楼办公区	A1984-2	926	西二指 1 楼	B2325-2
396	东连南 3 楼办公区	A1984-3	927	西二指 1 楼	B2326-1
397	东连南 3 楼办公区	A1985-1	928	西二指 1 楼	B2327-1
398	东连南 3 楼办公区	A1985-2	929	西二指 1 楼	B2328-1
399	东连南 3 楼办公区	A1989-1	930	西二指 1 楼	B2328-2
400	东连南 3 楼办公区	A1989-2	931	西二指 1 楼	B2330-1
401	东连南 3 楼办公区	A6186-1	932	西二指 1 楼	B2330-2
402	东连南 3 楼办公区	A6189-1	933	西二指 1 楼	B2339-1
403	东连南 3 楼办公区	A6189-2	934	西二指 1 楼	B2339-2
404	东连南 3 楼办公区	A6189-3	935	西二指 1 楼	B2343-1
405	东连南 3 楼办公区	E3 电梯前通道-1	936	西二指 1 楼	B2346-1
406	东连南 3 楼办公区	E3 电梯前通道-2	937	西二指 1 楼	B2346-2
407	东连北 3 楼安检区	A1715-1	938	西二指 1 楼	B2346-3
408	东连北 3 楼安检区	A1716-1	939	西二指 1 楼	B2346-4
409	东连北 3 楼安检区	A1717-1	940	西二指 1 楼	B2346-5
410	东连北 3 楼安检区	A1719-1	941	西二指 1 楼	B2346-6
411	东连北 3 楼安检区	A1720-1	942	西二指 1 楼	B2347-1
412	东连北 3 楼安检区	A8312-1	943	西二指 1 楼	B2347-2
413	东连北 3 楼安检区	A8312-2	944	西二指 1 楼远机位	咖啡厅-1
414	东连北 3 楼安检区	A8312-3	945	西二指 1 楼远机位	咖啡厅-2
415	东连北 3 楼安检区	A8312-4	946	西二指 2 楼到达厅	WS1 电梯口-1
416	东连北 3 楼安检区	A8312-5	947	西二指 2 楼到达厅	WS1 电梯口-2
417	东连北 3 楼安检区	A8312-6	948	西二指 2 楼到达厅	南航中转柜台-1
418	东连北 3 楼安检区	A8312-7	949	西二指 2 楼到达厅	南航中转柜台-2



419	东连北 3 楼安检区	A8312-8	950	西二指 2 楼到达厅	南航中转柜台-3
420	东连北 3 楼安检区	A8312-9	951	西二指 2 楼到达厅	南航中转柜台-4
421	东连北 3 楼安检区	A8312-10	952	西二指 2 楼到达厅	B2430-1
422	东一指 1 楼远机位	安检仓库-1	953	西二指 2 楼到达厅	222#桥到达口-1
423	东一指 1 楼	A1105-1	954	西二指 2 楼到达厅	222#桥到达口-2
424	东一指 1 楼	A1105-2	955	西二指 2 楼到达厅	222#桥到达口-3
425	东一指 1 楼	A1108-1	956	西二指 2 楼到达厅	B2406-1
426	东一指 1 楼	A1109-1	957	西二指 2 楼到达厅	B2413-1
427	东一指 1 楼	A1109-2	958	西二指 2 楼到达厅	B2413-2
428	东一指 1 楼	A1110-1	959	西二指 2 楼到达厅	B2414-1
429	东一指 1 楼	A1111-1	960	西二指 2 楼到达厅	B2415-1
430	东一指 1 楼	A1112-1	961	东西连楼中转通道	中转通道
431	东一指 1 楼	A1115-1	962	东西连楼中转通道	中转通道
432	东一指 1 楼	A1116-1	963	东西连楼中转通道	中转通道
433	东一指 1 楼	A1117-1	964	东西连楼中转通道	中转通道
434	东一指 1 楼	A1118-1	965	东西连楼中转通道	中转通道
435	东一指 1 楼	A1118-2	966	东西连楼中转通道	中转通道
436	东一指 1 楼	A1119-1	967	东西连楼中转通道	中转通道
437	东一指 1 楼	A1119-2	968	东西连楼中转通道	中转通道
438	东一指 1 楼	A1119-3	969	东西连楼中转通道	中转通道
439	东一指 1 楼	A1119-4	970	东西连楼中转通道	中转通道
440	东一指 1 楼	A1120-1	971	东西连楼中转通道	中转通道



441	东一指1楼	A1121-1	972	东西连楼中转通道	中转通道
442	东一指1楼	A1121-2	973	东西连楼中转通道	中转通道
443	东一指1楼	A1122-1	974	东西连楼中转通道	中转通道
444	东一指1楼	A1122-2	975	东西连楼中转通道	中转通道
445	东一指1楼	A1122-3	976	东西连楼中转通道	中转通道
446	东一指1楼	A1123-1	977	东西连楼中转通道	中转通道
447	东一指1楼	A1124-1	978	东西连楼中转通道	中转通道
448	东一指1楼	A1125-1	979	东西连楼中转通道	中转通道
449	东一指1楼	A1126-1	980	东西连楼中转通道	中转通道
450	东一指1楼	A1126-2	981	东西连楼中转通道	中转通道
451	东一指1楼	A1138-1	982	东西连楼中转通道	中转通道
452	东一指1楼	A1138-2	983	东西连楼中转通道	中转通道
453	东一指1楼	A1139-1	984	东西连楼中转通道	中转通道
454	东一指1楼	A1140-1	985	东西连楼中转通道	中转通道
455	东一指1楼	A1141-1	986	东西连楼中转通道	中转通道
456	东一指1楼	A1142-1	987	东西连楼中转通道	中转通道
457	东一指1楼	A1143-1	988	东西连楼中转通道	中转通道
458	东一指1楼	A1147-1	989	东西连楼中转通道	中转通道
459	东一指1楼	A1148-1	990	东西连楼中转通道	中转通道
460	东一指1楼	A1187-1	991	东西连楼中转通道	中转通道
461	东一指1楼	A1187-2	992	东西连楼中转通道	中转通道
462	东一指1楼	A1187 对面房-1	993	东西连楼中转通道	中转通道



463	东一指 1 楼	A1187 对面房-2	994	东西连楼中转通道	中转通道
464	东一指 1 楼	A1187 对面房-3	995	东西连楼中转通道	中转通道
465	东一指 1 楼远机位	A1190-1	996	东西连楼中转通道	中转通道
466	东一指 1 楼远机位	A1190-2	997	东西连楼中转通道	中转通道
467	东一指 1 楼	A1229-1	998	东西连楼中转通道	中转通道
468	东一指 1 楼	A1229-2	999	东西连楼中转通道	中转通道
469	东一指 1 楼	A1230-1	1000	东西连楼中转通道	中转通道
470	东一指 1 楼	A1231-1	1001	东西连楼中转通道	中转通道
471	东一指 1 楼	A1233-1	1002	东西连楼中转通道	中转通道
472	东一指 1 楼	A1234-1	1003	东西连楼中转通道	中转通道
473	东一指 1 楼	A1235-1	1004	东西连楼中转通道	中转通道
474	东一指 1 楼	A1236-1	1005	东西连楼中转通道	中转通道
475	东一指 2 楼	EF1 电梯口-1	1006	东西连楼中转通道	中转通道
476	东一指 2 楼	EF1 电梯口-2	1007	东西连楼中转通道	中转通道
477	东一指 2 楼	112#桥到达口-1	1008	东西连楼中转通道	中转通道
478	东一指 2 楼	102#桥到达口-1	1009	东西连楼中转通道	中转通道
479	东一指 2 楼	102#桥到达口-2	1010	东西连楼中转通道	中转通道
480	东一指 2 楼	102#桥到达口-3	1011	东西连楼中转通道	中转通道
481	东一指 2 楼	102#桥到达口-4	1012	东西连楼中转通道	中转通道
482	东一指 2 楼	102#桥到达口-5	1013	东西连楼中转通道	中转通道
483	东一指 2 楼	A1200-1	1014	东西连楼中转通道	中转通道
484	东一指 2 楼	A1211-1	1015	东西连楼中转通道	中转通道



485	东一指 2 楼	A1212-1	1016	东西连楼中转通道	中转通道
486	东一指 2 楼	A1215-1	1017	东西连楼中转通道	中转通道
487	东一指 2 楼	A1216-1	1018	东西连楼中转通道	中转通道
488	东一指 2 楼	A1217-1	1019	东西连楼中转通道	中转通道
489	东一指 2 楼	A1218-1	1020	东西连楼中转通道	中转通道
490	东二指 1 楼远机位	A1266-1	1021	东西连楼中转通道	中转通道
491	东二指 1 楼远机位	A1267-1	1022	东西连楼中转通道	中转通道
492	东二指 1 楼远机位	A1267-2	1023	东二指 2 楼到达厅	ES1 电梯口-1
493	东二指 1 楼远机位	A1268-1	1024	东二指 2 楼到达厅	ES1 电梯口-2
494	东二指 1 楼远机位	A1268-2	1025	东二指 2 楼到达厅	中转安检处-1
495	东二指 1 楼	A1269-1	1026	东二指 2 楼到达厅	中转安检处-2
496	东二指 1 楼	A1269-2	1027	东二指 2 楼到达厅	中转安检处-3
497	东二指 1 楼	A1269-3	1028	东二指 2 楼到达厅	中转安检处-4
498	东二指 1 楼	A1302-1	1029	东二指 2 楼到达厅	A1404-1
499	东二指 1 楼	A1307-1	1030	东二指 2 楼到达厅	122#桥到达口-1
500	东二指 1 楼	A1308-1	1031	东二指 2 楼到达厅	122#桥到达口-2
501	东二指 1 楼	A1315-1	1032	东二指 2 楼到达厅	122#桥到达口-3
502	东二指 1 楼	A1315-2	1033	东二指 2 楼到达厅	122#桥到达口-4
503	东二指 1 楼	A1316-1	1034	东二指 2 楼到达厅	122#桥到达口-5
504	东二指 1 楼	A1316-2	1035	东二指 2 楼到达厅	115#桥到达口-1
505	东二指 1 楼	A1316-3	1036	东二指 2 楼到达厅	115#桥到达口-2
506	东二指 1 楼	A1316-4	1037	东二指 2 楼到达厅	A1398-1



507	东二指 1 楼	A1324-1	1038	东二指 2 楼到达 厅	ETS3 电梯口处 -1
508	东二指 1 楼	A1324-2	1039	东二指 2 楼到达 厅	ETS3 电梯口处 -2
509	东二指 1 楼	A1325-1	1040	东二指 2 楼到达 厅	ETS3 电梯口处 -3
510	东二指 1 楼	A1326-1	1041	东二指 2 楼到达 厅	ETS3 电梯口处 -4
511	东二指 1 楼	A1327-1			
512	东二指 1 楼	A1328-1			
513	东二指 1 楼	A1329-1			
514	东二指 1 楼	A1330-1			
515	东二指 1 楼	A1337-1			
516	东二指 1 楼	A1338-1			
517	东二指 1 楼	A1339-1			
518	东二指 1 楼	A1340-1			
519	东二指 1 楼	A1340-2			
520	东二指 1 楼	A1340-3			
521	东二指 1 楼	A1350-1			
522	东二指 1 楼	A1351-1			
523	东二指 1 楼	A1351-2			
524	东二指 1 楼	A1351-3			
525	东二指 1 楼	A1351-4			
526	东二指 1 楼	A1353-1			
527	东二指 1 楼	A1357-1			
528	东二指 1 楼	A1358-1			
529	东二指 1 楼	海南航空-1			
530	东二指 1 楼	诊疗室-1			
531	东二指 1 楼	急救室-1			

## 3.7 航站楼二期空气处理器清单

序号	设备名称	使用编号	序号	设备名称	使用编号
1	空气处理器	LE-1K-1	66	空气处理器	LW-1K-1
2	空气处理器	LE1K-12	67	空气处理器	LW1K-12
3	空气处理器	LE1K-11	68	空气处理器	LW1K-11
4	空气处理器	LE1K-9	69	空气处理器	LW1K-9
5	空气处理器	LE1K-10	70	空气处理器	LW1K-10
6	空气处理器	LE2K-21	71	空气处理器	LW2K-21
7	空气处理器	LE2K-13	72	空气处理器	LW2K-13
8	空气处理器	LE2K-15	73	空气处理器	LW2K-15
9	空气处理器	LE2K-14	74	空气处理器	LW2K-14
10	空气处理器	LE2K-18	75	空气处理器	LW2K-18
11	空气处理器	LE2K-19	76	空气处理器	LW2K-19
12	空气处理器	LE2K-14	77	空气处理器	LW2K-14
13	空气处理器	LE2K-12	78	空气处理器	LW2K-12
14	空气处理器	LE2K-20	79	空气处理器	LW2K-20
15	空气处理器	LE2K-16	80	空气处理器	LW2K-16
16	空气处理器	LE2K-11	81	空气处理器	LW2K-11
17	空气处理器	LE2K-22	82	空气处理器	LW2K-22
18	空气处理器	LE2K-23	83	空气处理器	LW2K-23
19	空气处理器	LE2K-17	84	空气处理器	LW2K-17
20	空气处理器	LE3K-4	85	空气处理器	LW3K-4
21	空气处理器	LE3K-8	86	空气处理器	LW3K-8
22	空气处理器	LE3K-9	87	空气处理器	LW3K-9
23	空气处理器	LE3K-10	88	空气处理器	LW3K-11
24	空气处理器	LE3K-5	89	空气处理器	LW3K-5
25	空气处理器	LE3K-6	90	空气处理器	LW3K-6
26	空气处理器	LE3K-7	91	空气处理器	LW3K-7
27	空气处理器	LE3K-11	92	空气处理器	LW3K-10
28	空气处理器	LE3K-3	93	空气处理器	LW3K-3
29	空气处理器	EC1K-1	94	空气处理器	WC1K-1
30	空气处理器	EC1K-4	95	空气处理器	WC1K-4
31	空气处理器	EC1K-5	96	空气处理器	WC1K-5
32	空气处理器	EC1K-7	97	空气处理器	WC1K-7
33	空气处理器	EC1K-6	98	空气处理器	WC1K-6
34	空气处理器	EC1K-11	99	空气处理器	WC1K-11
35	空气处理器	EC1K-10	100	空气处理器	WC1K-10
36	空气处理器	EC1K-12	101	空气处理器	WC1K-12
37	空气处理器	EC1K-3	102	空气处理器	WC1K-3
38	空气处理器	EC1K-8	103	空气处理器	WC1K-8
39	空气处理器	EC1K-2	104	空气处理器	WC1K-2
40	空气处理器	EC1K-9	105	空气处理器	WC1K-9
41	空气处理器	EC2K-12	106	空气处理器	WC2K-12



42	空气处理器	EC2K-11	107	空气处理器	WC2K-11
43	空气处理器	EC2K-1	108	空气处理器	WC2K-1
44	空气处理器	EC2K-8	109	空气处理器	WC2K-8
45	空气处理器	EC2K-7	110	空气处理器	WC2K-7
46	空气处理器	EC2K-6	111	空气处理器	WC2K-6
47	空气处理器	EC2K-5	112	空气处理器	WC2K-5
48	空气处理器	EC2K-4	113	空气处理器	WC2K-4
49	空气处理器	EC2K-3	114	空气处理器	WC2K-3
50	空气处理器	EC2K-10	115	空气处理器	WC2K-10
51	空气处理器	EC2K-9	116	空气处理器	WC2K-9
52	空气处理器	EC2K-11	117	空气处理器	WC2K-11
53	空气处理器	EC2K-12	118	空气处理器	WC2K-12
54	空气处理器	EC2K-2	119	空气处理器	WC2K-2
55	新风空调机	EC1XK-2	120	新风空调机	WC1XK-2
56	新风空调机	EC1XK-1	121	新风空调机	WC1XK-1
57	新风空调机	EC1XK-3	122	新风空调机	WC1XK-3
58	新风空调机	EC1XK-4	123	新风空调机	WC1XK-4
59	新风空调机	EC1XK-5	124	新风空调机	WC1XK-5
60	新风空调机	LE3K-12	125	新风空调机	LW3K-12
61	新风空调机	LE3K-13	126	新风空调机	LW3K-13
62	新风空调机	LE3K-14	127	新风空调机	LE4K-4
63	新风空调机	LE4K-1	128	新风空调机	LE4K-5
64	新风空调机	LE4K-2	129	新风空调机	LE4K-6
65	新风空调机	LE4K-3			



# 第四部分

## 合同条款



# 广州白云国际机场航站楼 空调机房清洁及尘网清洗服务

## 合 同 书

项目名称：\_\_\_\_\_

发 包 方：\_\_\_\_\_

承 包 方：\_\_\_\_\_

签订日期：二〇      年      月      日



# 广州白云国际机场航站楼空调机房清洁及尘网清洗服务合同

发包方（以下简称甲方）：广州白云空港设备技术发展有限公司

承包方（以下简称乙方）：\_\_\_\_\_

甲方和乙方经过友好协商，甲方同意以本合同约定的价格和条款向乙方购买合同中约定的服务，乙方同意以本合同约定的条件向甲方提供服务，双方在协商一致的基础上，遵照《中华人民共和国合同法》等法律法规，签署如下合同：

## 第一章 基本条款

### 1.1 项目概况

1.1.1 项目名称：广州白云国际机场航站楼空调机房清洁及尘网清洗服务。

1.1.2 项目地点：广州白云国际机场航站楼。

1.1.3 服务范围：

1. 航站楼内所有空气处理器机房、空气处理器及过滤网（包括机房新风过滤网）清洗清洁；
2. 航站楼内智能空调室内机过滤网及室外机翅片清洗（登机桥的智能空调除外）；
3. 航站楼内所有风机盘管过滤网清洗；
4. 航站楼东、西连接楼、指廊的地栅风口过滤网清洗。

1.1.4 工作量统计：

项目名称	数量	单位	备注
航站楼一期机房清洗	142	间	共 21174 m <sup>2</sup> ，新风口过滤网 620 个
航站楼一期空气处理器清洗	239	台	过滤网 3803 个
航站楼一期 VRV 智能空调室内机清洗	305	套	
航站楼一期 VRV 智能空调室外机清洗	37	套	
航站楼一期风机盘管清洗	1041	台	
航站楼一期地栅清洗	5000	个	
航站楼二期机房清洗	94	间	
航站楼二期空气处理器清洗	129	台	过滤网 1535 个
航站楼二期智能空调室内机清洗	372	套	
航站楼二期智能空调室外机清洗	32	套	
航站楼二期风机盘管清洗	572	台	



备注：机房及设备的具体位置见附件4的清洗范围清单，清洗范围清单与工作量统计表不符的，以1.1.4工作量统计表为准。

## 1.2 承包期

自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日内为合同承包期。

## 1.3 开工日期

合同签订之日起15日内乙方工作人员需进场工作。

# 第二章 工作要求



## 2.1 总体要求

乙方须严格按照甲方制定的清洗计划进行清洗，工作开始前到空港设备公司机电设备管理部值班室报到，填写当天清洗单任务工作单后到现场进行清洗工作，工作完成后凭清洗工作单让甲方工作人员进行验收，验收合格后才算完成当天清洗任务，验收不合格的乙方应当天进行整改。

## 2.2 机房清洁及空气处理器清洗要求

- 2.2.1 空气处理器回风网和机房新风网 20 天清洗一次（其中 LE4K-1、LE4K-2、LE4K-3、LE4K-4、LE4K-5、LE4K-6 共 6 台新风空调机为 10 天清洗一次）；
- 2.2.2 机房内无蜘蛛网，机房门窗洁净无灰尘；
- 2.2.3 新风口、空气处理器风阀、空气处理器顶和侧面无明显灰尘，清洁工作完成两天内不足以写字；
- 2.2.4 水管保温、风管保温、仪表和阀门等表面无明显灰尘，清洁工作完成两天内不足以写字；
- 2.2.5 新风口和回风口的防鼠网以及空气处理器回风口防护网上无明显积尘，清洁工作完成两天内不足以写字；
- 2.2.6 过滤网清洗后在光源下观察时洁净、通透；
- 2.2.7 机房内地面洁净，无积水、无烟头、纸屑等杂物，物品摆放整齐；
- 2.2.8 空气处理器排水管内无杂物和污泥，排水顺畅；
- 2.2.9 风轮无明显的灰尘附着物，空气处理器接水盘、机房排水沟及清洗池内无杂物和污泥；
- 2.2.10 每次清洗需疏通排水管，清洗完后必须清理机房排水地漏口；

- 2.2.11 每次清洗完过滤网用清水冲洗一遍空气处理器的表冷器；
- 2.2.12 清洗后的过滤网须待基本干燥后方可安装。
- 2.2.13 作业过程中发现空气处理器回风网和机房新风网有破损或变形，应测量尺寸并报给甲方联系人。

### 2.3 智能空调过滤网清洁要求

- 2.3.1 智能空调过滤网 3 个月清洗 1 次；
- 2.3.2 清洗完成后，由现场人员签字确认；
- 2.3.3 若由于对方原因而无法完成当日工作的，写明原因后，请对方工作人员签字确认；
- 2.3.4 如果无工作人员在场或者由于客观原因无法完成当日工作的，则记录相应的房间号或位置，报告甲方联系人；
- 2.3.5 过滤网清洗后在光源下观察时洁净、通透；
- 2.3.6 过滤网每次清洗后需要进行消毒，晾干后才能安装；
- 2.3.7 回风口和出风口表面洁净无污迹。
- 2.3.8 作业过程中发现智能空调过滤网有缺失、破损或变形的，应测量尺寸并报给甲方联系人。



### 2.4 盘管风机过滤网、盘管风机接水盘清洁要求

- 2.4.1 盘管风机过滤网 3 个月清洗 1 次，接水盘 1 年清洗 1 次；
- 2.4.2 清洗完成后，由现场人员签字确认；
- 2.4.3 若由于对方原因而无法完成当日工作的，写明原因后，请对方工作人员签字确认；
- 2.4.4 如果无工作人员在场或者由于客观原因无法完成当日工作的，则记录相应的房间号或位置，报告甲方联系人；
- 2.4.5 过滤网清洗后在光源下观察时洁净、通透；
- 2.4.6 过滤网每次清洗后需要进行消毒，晾干后才能安装；
- 2.4.7 回风口和出风口表面洁净无污迹；
- 2.4.8 盘管风机接水盘清洁至无污泥和结垢，排水通畅，且清洁后需投放杀菌片；
- 2.4.8 作业过程中发现盘管风机过滤网有缺失、破损或变形的，应测量尺寸并报给甲方联系人。

### 2.5 地栅过滤网清洁要求

- 2.5.1 地栅过滤网 3 个月清洗 1 次；
- 2.5.2 将地栅两端的紧固螺钉全部拧下来之后才可以拆卸过滤网；
- 2.5.3 拆掉过滤网后将防护栏栅复位并需悬挂警示牌并设专人监督后才能开始清洗；
- 2.5.4 过滤网每次清洗后需要进行消毒，晾干后才能安装，安装时必须紧固防护栏栅每一个螺钉。

2.5.5 作业过程中发现地栅过滤网有破损或变形的，应测量尺寸并报给甲方联系人。

## 2.6 翅片清洁要求

2.6.1 空气处理器和智能空调室外机翅片每年清洗 1 次；

2.6.2 清洗过程不能损坏翅片保护膜，不能造成翅片偏塌；

2.6.3 清洗翅片应先拆卸翅片内侧导流板，再从内外侧清洗，直至翅片内部清洗干净。

2.6.4 清洗后，翅片表面洁净，无发霉和污点情况，无药剂残留；

2.6.5 智能空调室外机翅片如没有特殊要求只使用清水冲洗。

## 2.6 人员要求

2.6.1 乙方安排到现场的工作人员需指定一名领队为联络人，该人必须有从事空调系统清洁相关工作一年以上的工作经验，其他工作人员必须有半年以上的相关工作经验。

2.6.2 负责架接临时电路的工作人员应具有电工资质。

2.6.3 乙方每天现场工作人员不少于 8 人，合同执行期间，现场工作人员变动人数不超过现场工作总人数的 50%。

## 2.7 其他要求

2.7.1 过滤网一般用清水清洗，必要时可以加药剂进行清洗；

2.7.2 乙方应每年提供 2 次，每次 2 个取样点的空气检测服务，由区级以上疾控中心或国家级第三方检测机构出具结果。取样点由甲方指定，检测费用由乙方负责。



## 第三章 双方权利义务

### 3.1 甲方权利义务：

1. 提供清洗工作所需的岗前培训和技术支持；
2. 可委派有关具体管理人员，对项目实施过程进行监督和指挥。如发现乙方工作人员有违反劳动纪律或白云机场有关安全规定的，可以书面形式勒令整改，并按机场有关规定处理；
3. 确保工作场地的水、电供应；
4. 负责协调场内关系，确保乙方的工作顺利进行；
5. 提供项目所需的杀菌药片和消毒药水。

### 3.2 乙方权利义务：

1. 乙方工作人员工作应严格遵守国家法律法规、机场及甲方的各项规章制度，严禁违章工作。

若乙方方面违反上述法律和制度，应承担带来的一切后果，甲方概不负责。

2. 乙方应确保项目实施的安全，项目实施期间发生非甲方责任原因造成的乙方工作人员人身伤害的由乙方承担责任及所发生的费用，由于乙方原因影响白云机场正常安全生产的，乙方应承担相应经济赔偿。

3. 乙方工作人员必须遵守甲方的有关管理要求，接受甲方的监管和指挥；作业期间发现问题及时上报甲方，并严格遵守相关的操作规程，防止人为原因造成甲方设备损坏；由于乙方原因造成设备设施损坏的，乙方应赔偿相关的费用。

4. 乙方工作人员在作业时需轻拿轻放，防止人为原因损坏过滤网，并配合甲方做好过滤网维修工作，发现过滤网损坏的及时上报甲方，新滤网由甲方提供，由乙方负责更换；

5. 乙方根据甲方的要求负责投放杀菌药片和消毒药水；

6. 乙方自备清洗工具、设备、清洁用品和劳保用品；

7. 乙方工作人员工作前须经过甲方的岗前培训，工作时由甲方的员工陪同；

8. 乙方不得擅自将项目转包或分包他人；

9. 乙方工作人员因工作需要办理白云机场机场控制区通行证的费用由乙方负责；乙方工作人员应遵守白云机场机场控制区通行证的相关管理规定，如乙方违规使用控制区通行证，应按机场相关规定接受处罚，并赔偿因此对甲方造成的损失。



## 第四章 合同总价及付款方式

### 4.1 合同总价

本合同总价为：（人民币）大写\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元），

每月服务费为：（人民币）大写\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

### 4.2 付款方式：

付款方式按季度结算，本合同签署3个月后开始付款；乙方每季度向甲方开具发票并提供已完成的工作清单，甲方收到乙方发票并对乙方已完成的工作审核无误后，10天内以支票或汇款形式支付每季度的服务费用\_\_\_\_\_元（大写金额）。

## 第五章 争议或纠纷处理

### 5.1 争议

1. 甲乙双方因合同发生争议，可在平等友好的基础上协商决定，如无法达成一致，可以向项目所在地的合同仲裁机关申请仲裁，或向广州市白云区人民法院起诉。

2. 诉讼期间，除出现下列情况的，双方未涉诉内容应继续按照合同的约定执行：

- (1) 合同因不可抗力无法履行；
- (2) 双方协议停止服务；
- (3) 仲裁机关要求停止服务；
- (4) 法院要求停止服务。

## 5.2 违约

1. 由于一方的故意或过失，造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任及赔偿对方损失，并向对方赔偿5%合同总价的违约金；如果各方均有过失，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

2. 任何一方违反本协议的规定造成对方损失的，违约方应对守约方的损失予以赔偿，并采取一切必要的措施降低损失程度。

3. 乙方工作人员因违反国家法律法规、机场及甲方的各项规章制度，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

4. 乙方工作质量不满足合同要求时，甲方有权按每次200元对乙方进行扣罚，罚金从合同款中扣除。

5. 因乙方原因造成无法按计划完成清洗工作的，甲方有权按每次500元对乙方进行扣罚，罚金从合同款中扣除。

6. 每季度出现3次因乙方原因造成无法按计划完成清洗工作的，甲方有权终止合同并将乙方列入黑名单，拒绝乙方参与甲方所有招标活动。

7. 因乙方工作质量或工作进度不满足要求，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。



## 第六章 附则

6.1 本合同执行期间，如遇不可抗力因素，致合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

6.2 本合同经双方签字并盖章后生效，壹式肆份，甲乙双方执各两份，具有同等效力。

6.3 本合同有效期满后，双方满意可续签一年。

6.4 谈判文件、报价文件和本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同样法律效力。  
6.5 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

6.6 当合同文件出现与本合同其他附件不一致时，以本合同为准。

6.7 合同附件：

附件 1 谈判文件

附件 2 报价文件

附件 3 成交通知书

附件 4 清洗范围清单



甲方(盖章)：广州白云空港设备技术发展有限 乙方(盖章)：  
公司

联系人：

联系人：

地址：广州新白云国际机场南区地勤服务公司  
办公大楼

地址：

邮编：510470

邮编：

代表人：

代表人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



# 第五部分 报价文件格式



### 1.1 法定代表人证明书

(如应邀文件签署人是法人代表)

\_\_\_\_\_先生/女士，现我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书有效日期：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_ (公章)

附件：法定代表人身份证或其他有效身份证明 (注：应邀人必须在上述附件上加盖公章)



## 1.2 法人授权函

(如应邀文件签署人不是法人代表)

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_ (国家或地区)的\_\_\_\_\_ (应邀人名称) 在下面签字的\_\_\_\_\_ (法定代表人姓名、职务) 代表本公司授权\_\_\_\_\_ (单位名称) 的在下面签字的\_\_\_\_\_ (被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人，就谈判文件编号为\_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ 项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字 (盖章)：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

应邀人代表 (被授权人) 签字 (盖章)：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_



## 2 一次报价表

供应商名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

不含税价	票面税额	价税合计	发票类型	备注
(小写)	(小写)	(小写)	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 非增值税专用发票	
(大写)	(大写)	(大写)	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 非增值税专用发票	

注：1. 此表另外制作正本一份，并按供应商须知的规定密封标记一并封装在单独的密封唱标信封内。

2. 供应商应考虑在机场控制区工作的难度及办理机场控制区通行证的费用。

3. 报价总价包括报价范围内所有项目的费用。

4. 因采购人属于增值税一般纳税人，收取增值税专用发票可将其税额作进项抵扣处理，收取非增值税专用发票则价税合计数全额入公司成本。因此如供应商提供增值税专用发票，取其不含税价进行比价；供应商提供非增值税专用发票，取其含税价进行比价。

供应商授权代表签字（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



### 3 资格证明文件

3.1 营业执照副本复印件

3.2 税务登记证复印件

3.3 企业相关资质证明文件

3.4 三年来的主要业绩（需提供合同复印件或其他相关证明）

3.5 施工人员和管理人员的资格证书



注：应邀人必须在上述复印件上加盖公章

#### 4 响应一览表

说明：

1、供应商必须对应竞争性谈判文件的第三部分需求书和第四部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列成交注“O”；对有偏离的条目在下表相应列成交注“X”。

#### 响应一览表

序号	条款项目	完全响应	有偏离	偏离简述
1	工作要求			
2	执行标准			
3	服务范围			
4	双方权利义务			
5	付款方式			
6	争议或纠纷处理			
7	其他约定事项			
8	其他服务承诺和商务条件			



供应商授权代表签字（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：

## 5 详细承包实施方案

供应商应递交完整的项目实施方案，涵盖如下内容：

- (1) 组织机构；
- (2) 维保方案；
- (3) 重点、难点的分析和解决方案；
- (4) 项目管理人员技能；
- (5) 人员配置；
- (6) 各项指标；
- (7) 设备工具配置。

